

 		Hoja de Servicios	
INSTALACIONES INDUSTRIALES		Servicio N° : 1139	
Empresa		Guayaki SA	
Tipo de servicio		electrico/mecanico	
Electrico X	Refrigeracion	Mecanica X	otros
Descripcion del equipo:		caldera electrica vapor puro	
Codigo:		Sucursal: Mariano R. Alonso	
a). Trabajos de verificacion de equipo, con problemas de funcionamiento el mismo no registra nivel de agua en el visor, se encuentra con perdidas en la juntas y eso no deja que los sensores realicen una correcta carga de agua en la caldera, se procede a desmontar el visor y encontramos que el vidrio se encientra rajado			
b). Se cambia el visor por uno nuevo con juntas de siliconas nuevas, se vuelve a montar y se realizan pruebas de funcionamientos			
c). Se realiza la inspeccion del programa de ejecucion y se enctra varios errores en el programa en la ejecucion probablemente por motivos de fallos en los sensores de nivel de la caldera			
d). Se realiza tambien la inspeccion del programa del sistema de agua precalentada las resistencias se encuentran en buenas condicones de funcionamiento			
e). Se realiza pruebas de integridad, el mismo queda operando correctamente			
Presupuesto aprobado:		Costo en guaranies:	1.800.000
Tecnico Responsable:		Raul Benitez entrega	
		saldo	
hora de Inicio:	6:30:00	Hora de finalizacion :	11:30
fecha de Inicio :	3/12/2024	fecha de finalizacion :	3/12/2024
Observaciones :			

Raul Benitez

Firma Tecnico

Fecha:

Firma cliente

Fecha: