

BOĞAZIÇI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İLİ  
BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ  
CELALİYE MAHALLESİ  
D-100 KARAYOLU CADDESİ  
0 ADA 0 PARSEL / 0 NO  
CELALİYE ÜSTGEÇİT PROJESİ  
AG TESİSİN KABULU

GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

Geçici Kabul Tarihi : 11/02/2025  
Bu Tutanak 5 sayfadır.

KABUL KURULU

Başkan

Üye

Üye

Elektrik Mühendisi

Elektrik Mühendisi

Elektrik Mühendisi

RECEP GÜLER  


Onaylayan Kuruluşun Adı : BOĞAZIÇI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 15.12.2021 tarihli ve 93932 sayılı yazısı gereği  
..... tarih ve ..... sayı ile onaylanmıştır.

ONAY

## GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

07.05.1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.'nin oluşturduğu geçici kabul kurulu

	<u>Adı-Soyadı :</u>	<u>Mesleği</u>	<u>Çalıştığı Kuruluş</u>
Başkan		Elektrik Müh.	BEDAŞ
Üye		Elektrik Müh.	BEDAŞ
Üye		Elektrik Müh.	Aydem Proje

**Talep Sahibini Kişi/Kuruluş Adı:**

**Kabulü Yapılan İşin Adı: CELALİYE ÜSTGEÇİT PROJESİ**

**Tesisin Türü: AG Tesis**

**Tesisin Projesini Yapan Mühendisin Adı, Soyadı ve Oda Kayıt No'su: RECEP GÜLER 61183**

**Projenin Düzenlenme tarihi: 12/12/2024**

**Projeyi Onaylayan Kuruluş: BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.**

**Onama tarihi ve Sayısı: 12232093**

**Tesisin Adresi : KAMİLOBA MAH. D-100 KARAYOLU 0 NO KAMİLOBA ÜSTGEÇİDİ BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL**

**Tesisi Yaptıran Kişi/Kuruluş Adı: İ.B.B BAŞKANLIĞI**

**Tesisi Yaptıran Kişi/Kuruluş Adresi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mh. 15 Temmuz Şehitleri Cd. No:5 Fatih / İSTANBUL**

**Tesisi Yapan Kişi/Kuruluş Adı : ZK ALTYAPI İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş**

**Tesisi Yapan Kişi/Kuruluş Adresi : Aydınlar Mahallesi Zirai Donatım Caddesi Nursan İş Merkezi Kat: 4 No:46 Tatvan / BİTLİS**

**Keşif Bedeli: 250.000 ₺**

**Tesisin Bitirildiği Tarih: 01.02.2025**

Yukarıda niteliği ve türü yazılı tesisin bulunduğu yere giderek kabul yönetmeliğinde yazılı deney ve incelemeleri yapan Kurulumuz ... sayfadaki sonuçlara dayanarak tesisin geçici olarak kabul edilebileceği kanısına varmıştır.

**Başkan**

**Üye**

**Üye**

Elektrik Mühendisi

Elektrik Mühendisi

Elektrik Mühendisi

RECEP GÜLER  
R.G.

## ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİ

PROJEDE GÖSTERİLEN				KURULAN (BAĞLANTI HATTI)			
Yer altı Kablolı Hat		Hava Hattı		Yer altı Kablolı Hat		Hava Hattı	
Cinsi	Uzunluđu (m)	Cinsi	Uzunluđu (m)	Cinsi	Uzunluđu (m)	Cinsi	Uzunluđu (m)
4X16 NYY	25			4X16 NYY	25		
Direk Tipleri		Direk Sayısı (adet)		Direk Tipleri		Direk Sayısı (adet)	
DÜŞÜNCELER							

**Başkan**

**Üye**

**Üye**

Elektrik Mühendisi

Elektrik Mühendisi

Elektrik Mühendisi

*RECEP GÜLER*  
*RGN*

## ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİ

PROJEDE GÖSTERİLEN				KURULAN (DAĞITIM HATTI)			
Yer altı Kablolu Hat		Hava Hattı		Yer altı Kablolu Hat		Hava Hattı	
Cinsi	Uzunluğu (m)	Cinsi	Uzunluğu (m)	Cinsi	Uzunluğu (m)	Cinsi	Uzunluğu (m)
Direk Tipleri		Direk Sayısı (adet)		Direk Tipleri		Direk Sayısı (adet)	
DÜŞÜNCELER							

Başkan

Üye

Üye

Elektrik Mühendisi

Elektrik Mühendisi

Elektrik Mühendisi  
RECEP GÜLER  
R.G.

SIRA NO	MİKTARI	ÖZÜR VE EKSİĞİN NİTELİĞİ	BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM TUTARI (TL)
		<p>*Geçici kabul öncesi ilan edilmek suretiyle geçici kabul sonucu tesise işletme gerilimi tatbik edilmiş ve her hangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmamıştır.</p> <p>*Emniyet mesafeleri (yatay ve düşey olarak), uyarı levhaları ve iş güvenliği malzemeleri kontrol edilmiş ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uygun olduğu görülmüştür.</p> <p>* Tesis sahibi; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre tesisi işletmeyi, emniyet mesafelerini muhafaza etmeyi beyan ve kabul eder.</p> <p>*Tesiste kusur ve noksana rastlanmamıştır.</p> <p>*Koruma ve işletme topraklamaları ölçülmüş ve değerlerin kabul edilebilir sınırlar içinde kaldığı tespit edilmiştir. Tesis sahibi tarafından 2 yılda bir ölçümler tekrarlanacaktır.</p> <p>*Geçici kabul sonrasında tesiste yapılacak değişikliklerden Kabul Kurulu sorumlu değildir.</p>		

Başkan

Üye

Üye

Elektrik Mühendisi

Elektrik Mühendisi

Elektrik Mühendisi

RECEP GÜLER  
RGV