

ELEKTRİK İÇ TESİSAT GÜÇ DEĞİŞİKLİĞİ PROJESİ



vbMY4X20q1ZZ

	ADI SOYADI	ÜNVANI	ODA SİCİL NO	S.M.M BELG E NO	BÜRO SİCİL NO	VERGİ DAİRE Sİ	VERGİ SİCİL NO	SORUMLUL UK İMZASI
PROJE SORUMLUSU	Recep GÜLER		61183					

BELEDİYE ONAYI	YAPI DENETİM KURULUŞU	BEDAŞ ONAYI
		"Binaların Yangından Korunması Hk. Yönetmelik" "Elektrik Tesisleri Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği" "Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği" "Tedaş Kablo Bacası ve Enerji Odası Ölçü ve Detayları ile Uygulama Alanları İlişkin Esaslar" Hükümlerine uyulması şartı ile onaylanmıştır. -Trafo/Jeneratör ve Bağlantıları tasdik haricidir. -Kaçak Akım Röleleri Sigortadan sonra tesis edilecektir. -Kofra bina dışında tesis edilecektir. -Kaçak Akım Rölesi yerine Toroid kullanılması durumunda açma yapacak TMS 4 kutuplu seçilecektir.
0 adet Monofaze Sayaç 0 adet Trifaze Sayaç 0 adet Direk kombi Sayaç 1 adet x/5 Sayaç 1 adet Toplam Sayaç		E-İmza HÜSEYİN GÖKÇE Elektrik- Elektronik Mühendisi Sicil No: 102652 08-04-2025
KARAR AÇIKLAMA		
tasdik haricidir		

ARSAYA AİT ÖZELLİKLER

YAPI SAHİBİNİN	ADI SOYADI	BAHÇEŞEHİR PARK AVM SİTE YÖNETİMİ				
	ADRESİ					
	VERGİ DAİRESİ / NO	1311483431				
İLİ	İLÇE / BELEDİYE	ADRES	PAFTA NO	ADA NO	PARSEL NO	
İSTANBUL	BAŞAKŞEHİR	BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. / DOĞA PARKI SOK/CAD.	F21D19C3B	314	29	

Yapının Sınıfı	Yapının Süresi (Ay)	Toplam Kat Sayısı	Bağımsız Bölüm Sayısı	Toplam Alan (m ²)	Kullanma Amacı	Eski Toplam Güç (kW)	Yeni Eklenen Güç (kW)	Toplam Kurulu Güç (kW)
X	X	X		X	Yangın Pompası	X	X	253.00

PRO. ÇİZEN	ÇİZİM TARİHİ	ÖLÇEK	PROJE NO	EŞZAMANLILIK FAKTÖRÜ (%)	EŞZAMANLI GÜÇ (kW)	E
X	X	X	12254888	X	0.00	

Tesisat muayeneleri esnasında kullanılacak olan proje müessesede kaşelenen arşiv kaşeli projedir.
Üzerinde silinti, kazıntı veya onaysız tadilat görmüş projeler geçersizdir.

