Vörös zászlók

Ha ezt látod: ne javíts, hívj statikust vagy szakembert, és ha veszélyes, zárd le a területet.

Mindig

- Növekvő, aktív repedés (a repedésfigyelő elmozdul).
- Látható lehajlás, kihajló fal, nyikorgó vagy süllyedő födém.
- Ferde repedés gerenda vagy födém támasza közelében.
- Leváló homlokzati elem, burkolat vagy vakolat magasban.
- Korrodált, keresztmetszetét vesztett betonacél.
- Hirtelen szoruló ajtók és ablakok, lejtő padló.
- Elektromos vezeték közelében beázás.
- Gázszag, kéményhiba füstvisszaáramlással.

Beton és vasbeton

- 10. Nyírási repedés a támasz közelében (sürgős)
- 11. Hajlítási repedés a gerenda alján (magas)
- 41. Elégtelen betonfedés, látható betonacél (magas)
- 42. Betonacél korróziója és rozsdafoltok (magas)
- 44. Túlzott lehajlás (gerenda, födém) (magas)

Repedések és mozgások

- 8. Vízszintes repedés a falazatban (magas)
- 9. Lépcsős repedés a téglafalban (magas)
- 13. Aktív, növekvő repedés (sürgős)
- 16. Alapozás differenciális süllyedése (magas)

Nedvesség és beázás

- 20. Beázás a tetőn keresztül (magas)
- 22. Vizes helyiség vízszigetelési hibája (magas)
- 23. Szivárgó vezeték nyoma (magas)

Burkolatok és padlók

- 35. Leváló kerámialapok (magas)
- 36. Homlokzati burkolat leválása (sürgős)

Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

- 45. Erkélylemez és párkány károsodása (magas)
- 49. Kémény károsodása (magas)
- 50. Faszerkezet korhadása és rovarkárosodás (magas)