9.3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Таблица 9.3.1.

№ позиции (точки контроля)	Наименование стадии процесса, место отбора проб	Контролируемый параметр	Частота контроля	Нормы и технологические показатели	Методы испытания	Кто контролирует
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Плавление и фильтрация серы						
поз.FR-11111	Сера после фильтра	Массовая концентрация: - кислотности в пересчете на серную кислоту, ppm - золы, ppm	1 раз в смену 1 раз в смену	н/б 30 н/б 15	Объемный метод ГОСТ 127.2-93 Весовой метод ГОСТ127.2-93	лаборант
Получение серного ангидрида						
поз. ВО-11301 в серную печь	Воздух из сушильной башни TW-11301	Массовая концентрация: - влажности, mg/m^3 - уносов серной кислоты mg/m^3	2 раза в смену 1 раз в смену	н/б 100 отс.	Весовой метод МВИ №31 Фотоколориметрический МВИ №15	лаборант
поз.EX-11201	Газ в конвертор	Объемная доля сернистого ангидрида, %	1 раз в сутки	(7,5-8,5)	Объемный метод МВИ №12	лаборант
поз.RE-11201	Конвертор: Газ после 1 слоя Газ после 2 слоя Газ после 3 слоя Газ после 4 слоя	Процентное соотношение перехода SO_2 в SO_3, %	1 раз в сутки	 69 22 6 1	Объемный метод МВИ №15	лаборант
поз. TW-11302	Газ после конверсии в поглотительную башню	Объемная доля серного ангидрида, %	по требованию	н/б 4,19	Фотоколориметрический метод МВИ №15	Лаборант

Продолжение таблицы 9.3.1

1	2	3	4	5	6	7
поз. RE-11201	Дымовые газы в конверторе	Объемная доля: – кислорода, % – азота, % – двуокиси углерода, % – водяного пара, %	по требованию	н/б 2,50 н/б 72,6 н/б 8,50 н/б 16,0	Хромотографический Хромотографический Хромотографический Гравиметрический метод МВИ №31	лаборант
Поглощение газов и получение серной кислоты						
поз. TW-11303	Серный ангидрид SO_3 на промывку	Объемная доля: - серного ангидрида, % - кислорода, % - Массовая концентрация серного ангидрида, ppm	1 раз в сутки по требованию по требованию	н/б 0,18 – 0,2 н/б 10,40 н/б 60	Объемный, с поглощением газа раствором йода МВИ №13 аппарат ОРСа МВИ №14 Спектрофото-колориметрический МВИ №15	лаборант лаборант лаборант
поз. ТК-12302	Серная кислота из емкости	Массовая доля серной кислоты, % Среднесуточная проба серной кислоты, %	4 раза в смену 1 раз в сутки	(97-99)	Объемный ГОСТ 2184-77	лаборант

Продолжение таблицы 9.3.1

№ позиции(точки контроля)	Наименование стадии процесса, место отбора проб	Контролируемый параметр	Частота контроля	Нормы и технологические показатели	Методы испытания	Кто контролирует
1	2	3	4	5	6	7
Поз. ТК-12301А/В	Хранилища серной кислоты дренаж-насосов РР-12301А/В	Массовая доля серной кислоты, %	2 раза в смену	(97-99)	Объемный ГОСТ 2184-77	лаборант
Щелочная очистка						
поз. SM-13219	Щелочной раствор в поглотительную колонну ТК-11101	Водородный показатель (pH) Плотность, kg/dm^3 Массовая доля щелочи, %	1 раз в смену 1 раз в смену 1 раз в смену	(6,0-7,0) н/б 1,14 30%	Потенциометрический МВИ №22 Денсиметрический МВИ 21 Объемный ГОСТ 2184-77	лаборант
поз. SK-1101 (выброс в атмосферу)	Газ после промывки в поглотительной колонне ТК-11101	Массовый расход: - сернистого ангидрида, g/s	1 раз в неделю	н/б 2,0 0,1 0,06	Йодометрический метод МВИ №17	лаборант
Получение насыщенного пара						
Поз. DA-114.101	Вода на входе в деаэратор	Водородный показатель (pH)	1 раз в смену	н/б (7±0,5)	Методическое руководство по аналит. контролю вод сернокислот-ного производства Потенциометрический МВИ №2	лаборант

Продолжение таблицы 9.3.1

		Электропроводность $\mu S/cm^{-1}$	1 раз в смену	н/б 1,0	Методическое руководство по аналит. контролю вод производства сернокислотного производства Кондуктометрический МВИ №3	лаборант
поз.DA-114.101	Вода на выходе из деаэратора	Водородный показатель (pH) Электропровод ность $\mu S/cm^{-1}$	1 раз в смену 1 раз в смену	(7±0,5) н/б 3,0	Потенциометрический МВИ №2 Кондуктометрический МВИ №3	лаборант
поз. ЕХ-11201	Деминерализованная вода в котле-утилизаторе	Водородный показатель (pH) Электропроводность, $\mu S/cm^{-1}$ Массовая концентрация: - щелочности, mg/dm^3 - фосфатов, mg/dm^3, (PO_4^{-3}) - кремнезема в пересчете на SiO_2, mg/dm^3 - гидразина, mg/dm^3	1 раз в смену 1 раз в смену 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки	(9,0-10,5) н/б 5000 н/б 300 н/б 10 н/б 40 (0,2-0,5)	Потенциометрический МВИ № 2 Кондуктометрический МВИ № 3 Объемный МВИ № 4 Фотоколориметрический МВИ № 19 Фотоколориметрический МВИ № 16 Фотоколориметрический МВИ № 35	лаборант

Продолжение таблицы 9.3.1

поз. ЕХ-11201	Насыщенный пар на выходе из котла	Водородный показатель (pH) Электропроводность, $\mu S/cm^{-1}$	1 раз в смену 1 раз в смену	(7±0,5) (2-3)	Методическое руководство по аналит. контролю вод производства серной кислоты Потенциометрический МВИ № 2 Кондуктометрический МВИ № 3	лаборант лаборант