

Legende Allgemeinbeleuchtung

- L10: LED-Leuchte, Wand / Decke, mit austauschbarem LED-Modul, 2200 lm
- L20: LED-Feuchtraumwannenleuchte, UV-beständigen Kunststoff, 44 W, 7200 lm, IP 66
- L30: LED-Feuchtraumwannenleuchte, Diffusor aus Kunststoff, 33 W, 4350 lm, IP 66
- L40: LED-Außenleuchte, Wandmontage, mit integriertem Bewegungsmelder, 10 W, 490 lm, IP 66
- Wandauslass
- Deckenauslass

Legende Sicherheitsbeleuchtung

- LED-Sicherheitsleuchte symmetrisch strahlend
- LED-Sicherheitsleuchte asymmetrisch strahlend
- LED-Rettungszeichenleuchte, Pfeilrichtung nach unten
- LED-Rettungszeichenleuchte, Zweiseitige Pfeilrichtung

Legende Elektroinstallation

Hinweis: Lichtschalter sind auf einer Höhe von 1,05 m zu installieren.

- Schukosteckdose 1-fach
- Schukosteckdose 1-fach Schaltbar
- Schukosteckdose 1-fach mit Klappdeckel / AP
- Schukosteckdose 2-fach
- Schukosteckdose 2-fach mit Klappdeckel
- Schukosteckdose 3-fach
- Ausschalter / AP
- Ausschalter, mit Kontrollleuchte
- Kreuzschalter
- Serienschalter
- Wechselschalter
- Doppelwechselschalter
- Taster, uP., beleuchtet
- Bewegungsmelder
- Raumtemperaturregler (Thermostat), H= 1,40m
- Elektro-Festanschluss 230/400 V
- Dämmerungsschalter
- Unterverteilung Starkstrom
- Unterverteilung Schwachstrom (Medien)
- Steigepunkt: Abgehend / Durchgang / Ankommend (Kabeltrektyp gemäß Farbe)
- Datendose RJ45 2-fach
- Antennendose
- Klingeltaster (Etagentaster)
- Türsprechanlage, Türstation (Innengerät)
- Türsprechanlage, (Außengerät) im Haus 2, 3 und 4 als digitale Türstation
- Datenanschluss Duplex
- Rauchwarnmelder
- Druckknopfmelder RWA, H= 1,50m
- RWA-Zentrale

KS	Kühlschrank, Installationshöhe = 2,45m
AP	Arbeitsplatte, Installationshöhe = 1,15m
GS	Geschirrspüler , Installationshöhe = 0,3m
Bel. OS	Beleuchtung Oberschrank, Installationshöhe = 2,45m
DA	Dunstabzugshaube, Installationshöhe = 2,2m
MW	Mikrowelle, Installationshöhe = 2,45m
HK	Heckdoper
TR	Trockner
WM	Waschmaschine
DLE	Durchlauferhitzer
UV	Unterverteilung
MV	Medienverteilung
HV	Hauptverteilung
GHV	Gebäudehauptverteiler
NSHV	Niederspannungshauptverteiler
TSA	Türsprechanlage
MUGK	Mieter-Übergabe-Kiste

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG

LCK - 01 - 33_34 - ELTE - 5 - GR - 04 - 006 - P - 00

Projekt (Projekt erstellen) | Stufe | GEWERK | LEISTUNGSPHASE | PLANART | PLANINHALT | Verlaufsnr. / Detail | STATUS | INDEX

BAUVORHABEN
Neubau von 4 Wohngebäuden mit Gewerbe
Lückstraße 33-34
10317 Berlin

BAUHERR
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH
Stefan-Heym-Platz, 10367 Berlin
Tel.: 030-112233 55
E-Mail: info@howoge.de

GESAMTANLAGE

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHRITT

PLANNUMMER
- 006 -

LEISTUNGSPHASE
Ausführungsplanung

PLANUNG TGA
ICL Ingenieur Consult GmbH
Dieterichstraße 1
D-04317 Leipzig
T. +49 341 4784-0
E. office@icl-ing.com

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG / AUSSCHNITT
Installationsplan 3. Obergeschoss
Elektro-Plan

PLANUNG ARCHITEKTEN
Firma: Bollinger + Fehlig Architekten GmbH BDA
Adresse: Bleibtreustraße 30 / 10623 Berlin

BAUTEIL
Lückstraße 33 - 34 (Haus 1)

PLANSTUFE / STATUS
zur Prüfung

AUFTRAGGEBER
Firma: DGP Heliantis Plan- und Generalbau GmbH
Adresse: Ehrenbergstr. 11-14, 10245 Berlin

PLANNAME
LCK-01-33_34-ELTE-5-GR-04-006-P-00

INHALT ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG
Architektur vom 29.08.2023

FREIGABE PLANVERFASSER
DATUM | PLANINDEX
Stempel

FREIGABE PRÜFER
DATUM | PLANINDEX
PRÜFBERICHTSNR.

FREIGABE ARCHITEKTEN
DATUM | PLANINDEX
FREIGABE BAUHERR
DATUM | PLANINDEX

FREIGABE

GRÖßE

MAßSTAB 1 : 50

1500 x 841	23019
FORMAT	PRJ - NR
04.08.2023	04.08.2023
Nb.B	Nb.R
ERST. - DATUM / ERST.	GEPRÜFT / MA KÜRZEL