

1. Fragenkatalog mit Antworten  
Zum Vergabeverfahren V72\_2024

Bauvorhaben: Neubau Verfügungsgebäude 1. BA CatLab  
Leistung: Erd- und Rohbauarbeiten

1. Frage		Antwort zur 1. Frage	
Datum	17.04.2024	Datum	18.04.2024
Bieteranfrage Spannstahlbewehrung: Wir bitten um Angaben zu Durchmesser und Stahlsorte für die Spannstahlbewehrung Pos. 03.02.08.01.13 sowie um Angaben zur circa-Vorspannkraft Pos. 03.02.08.01.17.		<u>03.02.08.01.13</u> - Nenndurchmesser der Litze: 15,7mm - Charakteristische Zugfestigkeit des Spannstahls: 1770 N/mm <sup>2</sup> , entspricht der Spannstahlsorte St1570/1770  <u>03.02.08.01.17</u> Vorspannkraft: 1264kN Pro Spannglied (entspricht 211kN pro einzelner Litze)	