



Die E30/E90 Leitungen sind auf der Kabeltrasse mit Funktionserhalt E30/E90 zu verlegen, dabei sind die Informationstechnik-Leitungen (Schwachstrom) von Sicherheitsversorgungsleitungen (Starkstrom) mit einem Trennsteg zu trennen.

