

Straße	Maßnahme	Sachstand	Vorgaben / Zielstellung	Angebot	PRIQ (1-5)	BESICHTIGUNG	Termin + HM Datum: 4.7.	Verfügbarkeit Mieter / Zugang
Zu den Fichtewiesen 5 + 7	Dachterrassen (2 x)	Abdichtungsprobleme Dampfsperre defekt / ohne Wirkung Wärmedämmung teils defekt / unzureichend, v.a. im Bereich Oberlichter siehe Datei " Probeöffnung " siehe Bsp. " Gutachten "	Terrassensanierung inkl. Notabläufe	nein	1	Mieterkontakt ZdF 7, DG: Knauf/Barth (0172 - 948 22 33) ZdF 5, DG: Gutmann/Burgtorff (0173-7291366 / 0173-2045890)	11-13 Uhr Skowronek 0173-4391000	Knauf
Zu den Fichtewiesen 5-7	Flachdach		Flachdachsanieierung (Attika, Vogelschutz)	nein	1			HM
Zu den Fichtewiesen 11	Balkon	Untersicht Balkon mit Durchlaufschaden Wasser läuft unter Verschalung Fassade runter siehe Datei " Balkon Foto-Dokumentation "		nein	1	Mieterkontakt Kall (0151-58070708)		Mieter nicht da von unten schauen
Zu den Fichtewiesen 11	Oberlicht DG Treppenhaus	Anbindung Wärmedämmung unzureichend -> viel Tauwasser Flachdach bereits saniert	Instandsetzung	nein	2			HM
Zum Erlengrund 12	Oberlicht DG links	Anbindung Wärmedämmung unzureichend -> viel Tauwasser Flachdach nicht saniert	Instandsetzung	nein	2	Mieterkontakt DG links: Kalinowski (0160-98531963)		Kalinowski