Legende Allgemeinbeleuchtung

- L10: Beleuchtungskörper, Wand / Decke, mit Sockelfassung (E14 / E27) und integriertem Bewegungsmelder
- L20: LED-Feuchtraumwannenleuchte, UV-beständiger Kunststoff, 44 W, 7200 lm, IP 66
- L30: LED-Feuchtraumwannenleuchte, Diffusor aus Kunststoff, 33 W, 4350 lm, IP 66
- L40: LED-Außenleuchte, Wandmontage, 10 W, 490 lm, IP 66
- Wandauslass
- Deckenauslass

Legende Sicherheitsbeleuchtung

- LED-Sicherheitsleuchte symmetrisch strahlend
- LED-Sicherheitsleuchte asymmetrisch strahlend
- LED-Rettungszeichenleuchte, Pfeilrichtung nach unten
- LED-Rettungszeichenleuchte, Zweiseitige Pfeilrichtung

Legende Elektroinstallation

- Schukosteckdose 1-fach
- Schukosteckdose 1-fach Schaltbar
- Schukosteckdose 1-fach mit Klappdeckel / AP
- Schukosteckdose 2-fach
- Schukosteckdose 2-fach mit Klappdeckel
- Schukosteckdose 3-fach
- Ausschalter / AP
- Ausschalter, mit Kontrollleuchte
- Kreuzschalter
- Serienschalter
- Wechselschalter
- Doppelwechselschalter
- Taster, uP , beleuchtet
- Bewegungsmelder, AP
- Bewegungsmelder als Hochfrequenz-Sensor
- Raumtemperaturregler (Thermostat) H= 1,4 m
- Elektro-Fußanschluss 230/400 V
- Dämmerungsschalter
- Unterverteilung Starkstrom, UP, 4 reihig
- Medienverteiler, UP, 4 reihig
- Steigepunkt: Abgehend / Durchgang / Ankommend (Kabelnetztyp gemäß Farbe)
- Datendose RJ45 2-fach
- Datenanschluss Duplex
- Antennendose
- Klingeltaster (Etagentaster)
- Türsprechanlage, Türstation (Innengerät) H= 1,4m
- Türsprechanlage, digitale Türstation (Außengerät)
- Rauchwarnmelder
- Druckknopfmelder RWA H= 1,5m
- RWA-Zentrale
- KS Kühlschrank
- AP Arbeitsplatte, H = 1,2m
- GS Geschirrspüler
- BO Backofen
- Bel. OS Beleuchtung Oberschrank H= 2,2m
- DA Dunstabzugshaube H= 2,3m
- MW Mikrowelle H = 2,2m
- HK Heizkörper
- TR Trockner
- WM Waschmaschine
- DLE Durchlauferhitzer
- UV Unterverteilung
- MV Medienverteilung
- HV Hauptverteilung
- TSA Türsprechanlage

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG

LCK - 04 - STD37 - ELTE - 5 - GR - 02 - 003 - P - 00

Projekt (Kürzel) | Gebäude (Kürzel) | Ebene | GEWERK | LEISTUNGSPHASE | PLANART | PLANINHALT | Verlaufsnr. / Detail | STATUS | INDEX

BAUVORHABEN
Neubau von 4 Wohngebäuden mit Gewerbe

Lückestraße 33-34
10317 Berlin

BAUHERR
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH

Stefan-Heym-Platz, 10367 Berlin
Tel. 030-11023300
E-Mail: info@howoge.de

GESAMTANLAGE

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

PLANNUMMER
- 003 -

LEISTUNGSPHASE
Ausführungsplanung

PLANUNG TGA
ICL Ingenieur Consult GmbH
Dieterichstraße 1
D-04317 Leipzig
T +49 341 4784-0
E office@icl-leg.com

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG / AUSSCHNITT
Installationsplan 1. Obergeschoss
Elektro-Plan

PLANUNG ARCHITEKTEN
Firma: Bollinger + Fehlig Architekten GmbH BDA
Adresse: Bleibtreustraße 30 / 10623 Berlin

BAUTEIL
Lückstraße 37 (Haus 4)

PLANSTUFE / STATUS
zur Prüfung

AUFTRAGGEBER
Firma: SGP Heizanlagen Planungs und Generalbau GmbH
Adresse: Ehrenbergstr. 11-14, 10245 Berlin

PLANNAME
LCK-04-STD37-ELTE-5-GR-02-003-P-00

INHALT ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG
Architektur vom 11.09.2023

FREIGABE PLANVERFASSER
DATUM | PLANINDEX

FREIGABE PRÜFER
DATUM | PLANINDEX

FREIGABE ARCHITEKTEN
DATUM | PLANINDEX

FREIGABE BAUHERR
DATUM | PLANINDEX

Stempel

PRÜFBERICHTSNR.

FREIGABE

GEZ./GEOD.

MASSSTAB 1 : 50

FORMAT 1500 x 841

PRJ - NR 23019

06.10.2023 hu.rh ERST. - DATUM / ERST.

06.10.2023 he.j GEPRÜFT / MA-KÜRZEL