

Legende Allgemeinbeleuchtung

- L10: LED-Leuchte, Wand / Decke, mit austauschbarem LED-Modul, 2200 lm
- L20: LED-Feuchtraumwannenleuchte, UV-beständigen Kunststoff, 44 W, 7200 lm, IP 66
- L30: LED-Feuchtraumwannenleuchte, Diffusor aus Kunststoff, 33 W, 4350 lm, IP 66
- L40: LED-Außenleuchte, Wandmontage, mit integriertem Bewegungsmelder, 10 W, 490 lm, IP 66
- Wandauslass X Deckenauslass

Legende Sicherheitsbeleuchtung

- LED-Sicherheitsleuchte symmetrisch strahlend
- ← Sicherheitsleuchte asymmetrisch strahlend
- LED-Rettungszeichenleuchte, Pfeilrichtung nach unten
- LED-Rettungszeichenleuchte, Zweiseitige Pfeilrichtung

Ausschalter / AP

Kreuzschalter

Serienschalter

Wechselschalter

Legende Elektroinstallation

Hinweis: Lichtschalter sind auf einer Höhe von 1,05 m zu installieren. Datendose RJ45 2-fach Schukosteckdose 1-fach Schukosteckdose 1-fach Schaltbar

- Datenanschluss Duplex Antennendose Schukosteckdose 2-fach Schukosteckdose 2-fach mit Klappdeckel
- Klingeltaster (Etagentaster) Türsprechanlage, Türstation (Innengerät) H= 1,4m Schukosteckdose 3-fach Türsprechanlage, digitale Türstation (Außengerät) Rauchwarnmelder Ausschalter, mit Kontrollleuchte
 - Druckknopfmelder RWA H= 1,5m RWA-Zentrale KS Kühlschrank, Installationhöhe = 0,3m
- Doppelwechselschalter AP Arbeitsplatte, Installationhöhe = 1,15m Taster, uP., beleuchtet GS Geschirrspüler, , Installationhöhe = 0,3m Bel. OS Beleuchtung Oberschrank, Installationhöhe = 2,45m DA Dunstabzugshaube, Installationhöhe = 2,45m
- Bewegungsmelder, AP MW Mikrowelle, Installationhöhe = 2,45m Raumtemperaturregler (Thermostat) H= 1,4 m HK Heizkörper Elektro-Festanschluss 230/400 V TR Trockner
- Dämmerungsschalter WM Waschmaschine DLE Durchlauferhitzer Unterverteilung Starkstrom, UP, 4 reihig UV Unterverteilung Medienverteiler, UP, 4 reihig MV Medienverteilung
- Steigepunkt: Abgehend / Durchgang / Ankommend (Kabelnetztyp gemäß Farbe)

 HV Hauptverteilung
 GHV Gebäudehauptverteile GHV Gebäudehauptverteiler NSHV Niederspannungshauptverteiler TSA Türsprechanlage
- Finale Planung erfolgt erst nach Bemusterung der Leuchten in den Treppenhäuser!

