





Hinweis:

Erdungs-/ Blitzschutzanlage entsprechend DIN 18014 und DIN VDE 0185-305 Blitzschutzklasse III: Abstand der Ableitungen: max. 15 m, Die Blechbrüstungen (z.B. Atika) sind ca. alle 15m an Fangleitungen anzuschließen.



