

Legende

- Fangstange (Höhe= 2m, sofern nicht angegeben)
- Fangspitze (Höhe= 0.40m, sofern nicht angegeben)
- Anschluss von Metallkonstruktionsteilen (Attika, Geländer…)
- Allgemeine Verbindungsklemme
- Trennstelle mit Trennmuffe und Nummernschild
- Ableitung: Runddraht AlMgSi 8mm
- Fangleitung: Runddraht AlMgSi 8mm

Hinweis:

Erdungs-/ Blitzschutzanlage entsprechend DIN 18014 und DIN VDE 0185-305
Blitzschutzklasse III: Abstand der Ableitungen: max. 15 m, Maschenweite: max. 15 m
Die Blechbrüstungen (z.B. Attika) sind ca. alle 15m an Fangleitungen anzuschließen.





INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG

LCK - 03 - STD36 - ELTE - 5 - GR - DA - 008 - P - 00

Projekt | Teilprojekt / Bauabschnitt | Gebäude | GEWERK | LEISTUNGSPHASE | PLANART | PLANINHALT | Verteiler / Detail | STATUS | INDEX

BAUVORHABEN
Neubau von 4 Wohngebäuden mit Gewerbe
Lückestraße 33-34
10317 Berlin

BAUHERR
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH
Stefan-Heym-Platz, 10367 Berlin
030-11233 55
Tel.:
E-Mail: info@howoge.de

GESAMTANLAGE

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

PLANNUMMER
- 008 -

LEISTUNGSPHASE
Ausführungsplanung

PLANUNG TGA
ICL Ingenieur Consult GmbH
Dieterichstraße 1
D-04317 Leipzig
T. +49 341 47 87-0
E. office@icl-ing.com

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG / AUSSCHNITT
Blitzschutz Dachaufsicht
Elektro-Plan

PLANUNG ARCHITEKTEN
Firma: Bollinger + Fehlig Architekten GmbH BDA
Adresse: Bleibtreustraße 30 / 10623 Berlin

BAUTEIL
Lückestraße 36 (Haus 3)

PLANSTUFE / STATUS
zur Prüfung

AUFTRAGGEBER
Firma: DGP Heberlein Plan- und Generalbau GmbH
Adresse: Ehrenbergstr. 11-14, 10245 Berlin

PLANNAME
LCK-03-STD36-ELTE-5-GR-DA-008-P-00

INHALT ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG
Architektur vom 11.09.2023

FREIGABE PLANVERFASSER	FREIGABE PRÜFER	FREIGABE ARCHITEKTEN
DATUM / PLANINDEX	DATUM / PLANINDEX	DATUM / PLANINDEX
		FREIGABE BAUHERR
Stempel	PRÜFBERICHTSNR.	DATUM / PLANINDEX

FREIGABE	GK-CODE	MASSSTAB		PRJ - NR
		Wie angezeigt	1500 x 841 FORMAT	23019
			06.10.2023 ILk ERST. - DATUM / ERST.	06.10.2023 fsu.m GEPRÜFT / MA-KÜRZEL