

Rep	Description	Référence (A titre indicatif)		Qté	Fourniture
1	Transformateur	7103	COELMO	1	SOUS-TRAITANT
2	Armoire électrique 2000x1200x600		RITAL	2	SOUS-TRAITANT
3	Panneau porte de secours lumineux			1	SOUS-TRAITANT
4	Luminaire	ELLK92 2x36W	EATON	1	SOUS-TRAITANT
5	Prise de courant pour goulotte	0 771 11L	LEGRAND	1	SOUS-TRAITANT
6	Interrupteur pour goulotte	0 770 11L	LEGRAND	1	SOUS-TRAITANT
7	Détecteur de fumée sur secteur	Ei3016	EI ELECTRONICS	1	SOUS-TRAITANT
8	Socle relais	EI128RBU	EI ELECTRONICS	1	SOUS-TRAITANT
9	Coffret à bris de glace	380	LEGRAND	1	SOUS-TRAITANT
10	Onduleur+batterie 9PX	9PX2200IRT3U + 9PXEBM72RT3U	EATON	1	SOUS-TRAITANT
11	Presse-étoupe			2	SOUS-TRAITANT
12	Porte documents			1	SOUS-TRAITANT
13	Tôle de fixation onduleur	CONT95_1A_CAD_CHA_099534		2	SOUS-TRAITANT
14	Membrane passe-câbles	NSYAECPLT	SCHNEIDER	2	SOUS-TRAITANT
15	Thermostat	FX/AT2	FLEXELEC	1	PRODEVAL

NOTE :
Pour l'installa-
-CONT01_2A_

Tolérance géne

Visserie :
Equerres contr
Vis à tête hexa
Prévoir la visse

Positionner les
ou négative du conteneur la plus proche de la cote nominale. (sauf contre-indication)

04T1

BP FAB
(bon pour
fabrication)

DATE: 28/06/2023

VISA: MDT

AF: 1020

R03 - VPUR04

m

tir affleurants aux parois.

sitive

Implantation électrique local technique

N° plan : CONT01_2A_CAD_CAB_090110

Dessiné par : A. Lallée

Format : A2

Verifié par : N. Guilbaut

Echelle : 1:15



Commentaire :

Révision : 01

Date : 11/10/2021

Site :


Projet : Valorisation du biogaz




Client :

Reproduction interdite sans autorisation
(Loi du 17 Mars 1957)

Folio : 1/5



INGÉNIERIE DES SOLUTIONS GAZ



Implantation électrique local technique

N° plan : CONT01_2A_CAD_CAB_090110

Dessiné par : A. Lalvée

Format : A2

Verifié par : N. Guilbaut

Echelle : 1:10

Commentaire :

Révision : 01

Date : 11/10/2021

Site :

Projet : Valorisation du biogaz

Reproduction interdite sans autorisation (Loi du 17 Mars 1957)

Folio : 2/5




Cient :




Site :


Projet : Valorisation du biogaz

Reproduction interdite sans autorisation (Loi du 17 Mars 1957)



Folio : 2/5



Implantation électrique local technique				
N° plan : CONT01_2A_CAD_CAB_090110		Révision : 01	Client :	
Dessiné par : A. Lalvée		Format : A2	Date : 11/10/2021	
Verifié par : N. Guilbaut		Echelle : 1:10	Site :	
Commentaire :				Projet : Valorisation du biogaz
			Reproduction interdite sans autorisation (Loi du 17 Mars 1957)	
			Folio :	3/5



Vue du plafond - Local technique

Implantation électrique local technique				
N° plan : CONT01_2A_CAD_CAB_090110		Révision : 01	Client :	
Dessiné par : A. Lallée	Format : A2	Date : 11/10/2021	Site :	
Verifié par : N. Guilbaut	Echelle : 1:10		Projet : Valorisation du biogaz	
Commentaire :			Reproduction interdite sans autorisation (Loi du 17 Mars 1957)	
			Folio :	5/5