LUMENGRID
ENERGIA INTELIGENTE

DOCUMENTO
Relatório de Visita Técnica

CLIENTE
Lucas Barros

ENDEREÇO
Rua do Chapéu de Sol, 152,
Granja Viana II, Cotia

DATA DA VISITA
19/10/2026

Nº DO RELATÓRIO
1235/2026

1 Padrão de entrada

Foram identificadas as seguintes adequações necessárias:

- Instalação de DPS classe I/II na entrada.

2 Histórico de Faturamento e Média Real de Consumo

O cliente reside no imóvel desde janeiro de 2026. A análise das faturas (janeiro a setembro) revelou distorções no faturamento da unidade, causadas pela ausência de leituras locais por parte da concessionária entre os meses de fevereiro e maio. Esse represamento de medição gerou um acúmulo no medidor, resultando em cobranças elevadas e desproporcionais a partir de junho.

Para isolar a anomalia e apurar a média real, o volume total faturado ao longo do período (13.584 kWh) foi dividido pelos 9 meses de ocupação efetiva. Conclui-se que o consumo médio real da residência é de 1.509,33 kWh/mês.

3 Levantamento de Cargas e Estimativa por Equipamento

Com base nas características dos equipamentos informados e na rotina de utilização da residência, foram elaborados dois cenários de consumo: uso normal e alta demanda.

Equipamento / sistema	Cenário de uso normal	Cenário de alta demanda
Dois pisos elétricos (3,9 kW cada, 3 h/dia)	702,0 kWh/mês	702,0 kWh/mês
Fogão por indução (1,3 h/dia de utilização)	323,7 kWh/mês	471,9 kWh/mês
Aquecimento da piscina (média anual)	537,0 kWh/mês	642,0 kWh/mês
Consumo total estimado	**1.562,7 kWh/mês**	**1.815,9 kWh/mês**

4 Projeção de carga futura (Mobilidade Elétrica)

Foi considerado o acréscimo de um veículo elétrico (VE) à rotina da família. Com base em uma estimativa de utilização de 50 km semanais informada pelo cliente, prevê-se um acréscimo médio de 450 kWh/mês sobre a carga atual da residência.

5 Local de instalação

O equipamento GoodWe seria instalado no sótão, conforme a preferência do cliente. Vale ressaltar que a homologação seria realizada online, considerando que a ausência de acesso direto ao local por escada pode ser um impeditivo no processo.

Já o equipamento Sigenergy seria instalado na garagem, com o Smart Gateway no sótão. Essa configuração é mais indicada pensando em uma futura expansão para carregamento de veículos elétricos, aproveitando os recursos de integração e gerenciamento energético da Sigenergy.

6 Projetos Indicados

Com base no levantamento realizado, foram estruturadas duas opções de sistema que contemplam o consumo médio apurado (1.509 kWh/mês) e a projeção de carga futura com veículo elétrico.

- Opção 1 — Híbrido GoodWe + Solar FoxESS · 36 módulos · R$ 90.100,00 · Geração estimada: 2.340 kWh/mês
  16 un. Ronma Solar N-Type 620W · Inversor Híbrido GoodWe GW7.5K-ES-LD-G10 7,5 kW · Bateria LFP GoodWe 5 kWh → R$ 52.700,00
  20 un. Ronma Bifacial 620W · 5 un. FoxESS Microinversor 4MPPT 2,5 kW → R$ 37.400,00
- Opção 2 — Mais Indicado · Sigenergy · 36 módulos · Bateria 9 kWh · R$ 117.400,00
  Ecossistema completo com armazenamento de 9 kWh, integração V2X e gerenciamento inteligente casa + veículo elétrico.
  Proposta detalhada enviada separadamente pela equipe comercial via link.
- Opção 3 — Híbrido GoodWe + Solar FoxESS Ampliado · 40 módulos · R$ 96.870,00 · Geração estimada: 2.600 kWh/mês
  16 un. Ronma Solar N-Type 620W · Inversor Híbrido GoodWe GW7.5K-ES-LD-G10 7,5 kW · Bateria LFP GoodWe 5 kWh → R$ 52.700,00
  24 un. Ronma Bifacial 620W · 6 un. FoxESS Microinversor 4MPPT 2,5 kW → R$ 44.170,00

7 Sigenergy

A Sigenergy atende integralmente o perfil desta instalação: ecossistema unificado de geração solar, armazenamento e carregamento de veículo elétrico em uma única plataforma de gestão. Indicação de instalação — inversor e baterias na garagem, com o gerenciador de carga (Smart Gateway) no sótão.

Funcionalidade V2X (Vehicle-to-Everything): a partir de outubro, a Sigenergy lança o primeiro carregador bidirecional V2X homologado no Brasil, permitindo utilizar a bateria do veículo como reserva de energia para a residência — funcionalidade nativa, sem adaptações.

Lucas Barros
Cliente

LOCAL E DATA

LumenGrid Energia Inteligente
Responsável Técnico

LOCAL E DATA