LUMENGRID
ENERGIA INTELIGENTE

DOCUMENTO

Relatório de Visita Técnica

CLIENTE
Micaela

ENDEREÇO
Rua baltar, 107 Vila Califórnia - SP

DATA DA VISITA
24/08/2026

Nº DO RELATÓRIO
1257/2026

1 Padrão de entrada

Foram identificadas as seguintes adequações necessárias:

Impermeabilização do local de instalação, devido à identificação de presença de água/infiltração durante a vistoria. A impermeabilização é necessária para evitar a exposição dos equipamentos e componentes elétricos à umidade, contribuindo para a segurança, durabilidade e correto funcionamento da instalação.

2 Recomendação de geração fotovoltaica

Instalação de 12 módulos fotovoltaicos, visando garantir maior eficiência de geração e melhor aproveitamento da área disponível para instalação.

3 Valor final

OBSERVAÇÕES

Após a realização da visita técnica e o levantamento dos pontos e adequações necessários para a execução do projeto, a LumenGrid atualiza o valor da proposta para R$ 20.500,00 O valor considera as condições e necessidades identificadas durante a vistoria, com fechamento previsto até o dia 28/09. A negociação comercial será realizada diretamente com o fornecedor, considerando as condições acordadas para viabilização do projeto.

