מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז ירושלים
תכנית 101-1377753 נספח נספח מ 15:45:57 23/02/2025
הוועדה המחוזית החליטה ביום :
28/08/2025
להפקיד את התכנית
15/09/2026
תאריך יו"ר הוועדה המחוזית

תכנית 101-1377753 התחדשות

עירונית ברחוב הפלמ"ח 49-51 והשיירות 2 ירושלים

חוות דעת סביבתית

אלול תשפ"ד, ספטמבר 2024

גרסה 1

אגוטי איכות סביבה – רחוב המלאכה 11, אזור התעשייה הרטוב, מ.א מטה יהודה.
טל: 02-9923659, פקס: 02-5605821, email:info@agouti.co.il, ת.ד 354 בית שמש מיקוד 99103
www.agouti.co.il

תקציר

לאחרונה, מקודמת תכנית 101-1377753 להקמת מתחם של מבנני מגורים בני כ- 7-8 קומות ברחוב הפלמח 49-51 ורחוב השיירות 2 וזאת במסגרת התחדשות עירונית במקום מבנים הקיימים במקום.

במסגרת תכנון זה, נבחנו סוגיות סביבתיות עקרוניות הנגזרות מקידום התכנית, תוך כדי קביעת הצעדים הנדרשים ליישום לעת תכנונו המפורט של השטח בשלב היתר הבניה.

במסגרת בדיקה זו, נמצא כי ככלל, אין בהקמת התכנית פוטנציאל לגרימת מפגעים סביבתיים הן בהיבט השפעת התכנית על סביבתה והן בהיבט השפעת הסביבה על התכנית, כאשר השפעתה מוגבלת לנושאים סטנדרטיים למבני מגורים כגון פליטות חניונים, גנרטור חירום, טיפול בנגר עילי וכד'

מבדיקת נושאים אלו, ניתן לומר כי הם יכולים לבוא על פתרונם במסגרת התאמת סל פתרונות במסגרת תהליך התכנון המפורט, לעת מתן היתרי הבניה במקום ו/או הנם מידתיים ואינם חורגים מהשפעות מקובלות של מבני מגורים.

תוכן עניינים

תקציר 2

מבוא 4

פרק א – תיאור המערכת הסביבתית הקיימת 5

1. תיאור כללי ומפת רקע 5
2. שמושי וייעודי קרקע 5
3. תנועה 5
4. מטאורולוגיה ואיכות אוויר 5
5. רעש 5
6. ערכים חזותיים 7
7. ערכי טבע ואקולוגיה 7
8. אריכאולוגיה וערכי מורשת 7
9. זיהום קרקע 7
10. ניקוז 8
11. קרינה 8
12. חומרים מסוכנים 8

פרק ב' – חלופות לתכנית 9

פרק ג- תיאור התכנית 10

פרק ד' – השפעה סביבתית פוטנציאלית 11

1. כללי 11
2. איכות אוויר 11
3. חומרים מסוכנים 11
4. זיהום קרקע 11
5. רוחות והצללה 11
6. קרינה 11
7. בניה ירוקה 12
8. שפכים 12
9. תנועה 12
10. ערכי טבע, נוף ומורשת 12
11. ניקוז 12
12. רעש 12

פרק ה' – הצעה להוראות התכנית 13

מבוא

לאחרונה, מקודמת תכנית 101-1377753 להקמת מתחם של מבנני מגורים בני כ- 7-8 קומות ברחוב הפלמח 49-51 ורחוב השיירות 2 וזאת במסגרת התחדשות עירונית במקום מבנים הקיימים במקום.

לאור היקפי הבינוי המתוכננים התבקשתי לערוך נספח סביבתי לתכנית תוך כדי הערכת פוטנציאל יצירת קונפליקטים סביבתיים והדרכים למניעתם.

אלון טופצ'יק

בית שמש, תשפ"ד 2024

פרק א – תיאור המערכת הסביבתית הקיימת

1. תיאור כללי ומפת רקע

התכנית ממוקמת ברחובות הפלמ"ח והשיירות בעיר ירושלים.

במקום קיימים 3 מבנים העתידים להיות מוחלפים במבנים חדשים במסגרת התכנית הנדונה.

מיקומה הכללי של התכנית על גבי מפה עירונית, מוצג בתרשים מס' 1.

תצלום אוויר של אזור התכנית מוצג בתרשים מס' 2.

תשריט התכנית, מצורף למסמך זה.

2. שמושי וייעודי קרקע

כפי שניתן לראות במפות ובתצלום האוויר מירב שימושי הקרקע הסמוכים הנם בתי מגורים נמוכים.

בתרשים מס' 3 מוצגים ייעודי הקרקע באזור התכנית.

ככלל, באזור זה לא מקודמות תכניות התחדשות עירונית רבות אשר הגיעו לידי שלב משמעותי.

שטח התכנית הנו שטח עירוני המיועד לפיתוח, ללא אזורים רגישים נופית וסביבתית בשטח התכנית ובסביבתה בהתאם לתכניות מתאר מחוזיות וארציות רלוונטיות.

3. תנועה

התכנית ממוקמת על רחוב הפלמ"ח המהווה ציר תנועה משני יחסית בעיר. עם זאת, לאור היקף הבניה המצומצם הצפוי בתכנית מחד, לצד היותו של ציר הצרך ציר שכונתי משמעותי ולא כביש פנימי זעיר, ניתן להניח כי השפעתה של התכנית על משטר הנסיעה במקום הנו נמוך יחסית.

4. מטאורולוגיה ואיכות אוויר

א. מטארולוגיה

2.1.1 משטר רוחות

שושנת הרוחות (התפלגות מהירות הרוח וכיוונה) הכללית, כפי שנמדדה בתחנת בתחנה הממוקמת בבית ספר אפרתה, ברחוב יהודה 31, כ- 1500 מטר דרומית מזרחית לתכנית מוצגת להלן:

תרשים מס' 1 -מיקום התכנית




תרשים מס' 2 - צילום אוויר


מיקום התכנית



תרשים מס' 3 - ייעודי קרקע

מיקום התכנית





כפי שניתן לראות, הרוחות השכיחות באזור ירושלים הנן הרוחות המערביות/צפון מערביות. עם זאת, קיימת באזור גם שכיחות בלתי מבוטלת לרוחות מזרחיות, השכיחות בעיקר בתקופת החורף.

2.1.2 תנאי פיזור

השפעתם של מקורות פליטת מזהמי אוויר כגון כלי רכב, ,תחנות דלק וכד', על איכות האוויר בסביבתם, תלויה במידה ניכרת בתנאי הפיזור המטארולוגים הקיימים באזור. ככול שתנאי הפיזור טובים יותר, גדלה נטייתו של ענן המזהמים להימהל באוויר החופשי וכנגזרת מכך, קטנה מידת השפעתו על מירב האזורים הסמוכים לו.

באופן פשטני, ניתן לאפיין את מידת פוטנציאל מיהולו של ענן המזהמים באמצעות שני פרמטרים:

1. מהירות הרוח, ככול שמהירות הרוח נמוכה יותר, פוחתת נטייתו של הענן להימהל.
2. מצב יציבות, ככול שמצב היציבות האטומספרית (אמד למידת תנועתו האנכית של גוש אוויר, מיוצג על ידי אחת מהאותיות A-G כאשר A הנו המצב הפחות הלא יציב ביותר ו- G הנו המצב היציב ביותר) יציב יותר נטיית תנועתו האנכית של הענן הנה קטנה יותר.

ככלל, שכיחים מצבי היציבות הלא יציבים בשעות הבוקר והצהריים בהם קיימת קרינת שמש חזקה, כאשר ככול שדועכת הקרינה ובעיקר בשעות הלילה שכיחים יותר מצבי היציבות היציבים, המלווים לא פעם ברוח חלשה. תופעה זו שכיחה גם באזור ירושלים ברוב ימי השנה בהם לא קיימת מערכת סינופטית חריגה באזור. לפיכך, ניתן לומר כי תנאי פיזור גרועים, המהווים פוטנציאל ליצירתה של איכות אוויר גרועה שכיחים בעיקר בשעות הלילה ובשעות הבוקר והערב המוקדמות, אם כי לא ניתן לשלול את קיומם מעת לעת גם בזמנים נוספים.

ב. איכות אוויר

2.2.1 זיהום אוויר משימושים תעשיתיים

שטח התכנית אינו סמוך לאזורי תעשיה משמעותיים ו/או שימושים אחרים אשר קיימת להם השפעה סביבתית מהותית בהיבא איכות אוויר.

2.2.2 זיהום אוויר מכלי רכב

שטח התכנית נמצא על רחוב הפלמ"ח. בספירת התנועה האחרונה אשר נעשתה בשנת 2013 בצומת המעפילים/הפלמ"ח נמצאו נפחי התנועה הבאים:



לאור כך, ניתן לקבוע כי נפל התנועה העובר בכביש הנו מצומצם ביותר ואינו צפוי לגרום למפגעי איכות אוויר במקום.

5. רעש

מקור הרעש העיקרי באזור התכנית הנו תנועת כלי הרכב העוברים בצירי התנועה הסמוכים.

בבדומה לפרק איכות האוויר, גם בהיבט זה לאור נפחי התנועה הנמוכים, לא צפויות רמות רעש המהוות מגבלה לשילוב קולטים רגישים בתכנית.

6. ערכים חזותיים

שטח התוכנית הנו שטח בנוי הכולל מבנים קיימים ללא ערך חזותי מיוחד הראוי לשימור.

7. ערכי טבע ואקולוגיה

שטח התכנית ממוקם בשטח בנוי ללא ערכי טבע משמעותיים.

8. אריכאולוגיה וערכי מורשת

שטח התכנית הנו שטח בנוי קיים, ללא מידע על אתרי ארכיאולוגיה מיוחדים הקיימים במקום.

9. זיהום קרקע

שטח התכנית הנו שטח בנוי אשר שימש למגורים, ללא חשש לזיהום קרקע.

10. ניקוז


שטח התכנית הנו שטח בנוי המנוקז אל מערכת הניקוז העירונית.

לפיכך, אין מהווה התכנית שטח המהווה אזור השהייה ו/או החדרה על סביבתה על שינוי התכסית בה משפיע על מערך הניקוז האזורי.

11. קרינה

בבדיקה ויזואלית במקום, לא נמצאו באזור קווי מתח על/עליון עיליים או מקורות קרינה אחרים הדורשים מרחקי הפרדה משמעותיים. אם זאת, בשל עקרון הזהירות המונעת, יש לוודא את עובדת זו בשלב התכנון המפורט, תוך כדי ביצוע העתקת ו/או מיגון תשתיות במקרה הצורך.

להלן מוצגים אתרי הסלולר הקיימים/מתוכננים באזור התכנית (ממורקר בצהוב):



כפי שניתן לראות, באזור התכנית לא קיימים אתרי סלולר קיימים ו/או מתוכננים.

12. חומרים מסוכנים

שטח התכנית וסביבתה אינו כולל מחזיקי חומ"ס.

פרק ב' – חלופות לתכנית

לאור מיקומה של התכנית בשכונת מגורים פריפריאלית יחסית, חלופות הבינוי העיקריות היו הקמת מבני מגורים גבוהים וזאת על מנת לצופף את הבינוי במקום תוך כדי שדרוגם של מבני המגורים בהיבטי מיגון כנגד רעידות אדמה.

לפיכך לא נבחנו חלופות תכנון הכוללות עירוב שימושים אינסטנסיבי, מגדלי מגורים גבוהים וכד.

פרק ג- תיאור התכנית

התכנית המוצעת הנה להקמת מתחם של שני מבנני מגורים הכוללים 2 מבנים סמוכים כ"א בגובה של כ- 7-8 קומות על גבי קומת קרקע (7 קומות+קומת קרקע ברחוב הפלמ"ח 49-51 ו- 6 קומות+קרקע ברחוב השיירות 2).

תיאור התכנית מופיע בנספח הבינוי המצורף למסמכי התכנית.

פרק ד' – השפעה סביבתית פוטנציאלית

1. כללי

ככלל, התכנית אינה כוללת שימושי תעשייה, מלאכה, מסחר משמעותי וכד'. כמו כן, לאור הבינוי הנמוך יחסית, לא מהווה התכנית גורם השפעה משמעותי בהיבט מיקרואקלים, אשר נהוג לומר כי השפעתו הפוטנציאלית הנה במבנים מגובה 11 קומות ומעלה.

כמו כן, התכנית נמצאת בשכונה מרוחקת יחסית אשר מאופיינת בעיקר בשימושי מגורים ללא שימושים תעשיתיים ו/או כבישים מרכזיים כך שניתן לקבוע כי לא קיימים בסביבת התכנית גורמים משמעותיים העלולים לגרום לקונפליקטים סביבתיים בשטח התכנית.

2. איכות אוויר

כמפורט בפרק א', שטח התכנית אינו צפוי להיות חשוף לריכוזי זיהום אוויר החורגים מהתקנים הסביבתיים, כאשר בשטח התכנית לא מתוכננים תאי מסחר ו/או שימוש אחר המהווה פוטנציאל לגרימת מפגעים סביבתיים.

עם זאת,, ידרש טיפול מקובל בחניון המבנה ע"י תכנון מערכת אוורור מאולץ אל גג המבנה ו/או מיקום חלופי מתאים, לצד הסדרת פליטת גנרטור חירום ככל שזה יתוכמן למקום המרוחק משימושים רגישים, כפי שהדבר מטופל כבשגרה במסגרת תהליך הרישוי ע"י עיריית ירושלים.

3. חומרים מסוכנים

בתכנית לא מתוכננים לקום שימושים העלולים לעשות שימוש בחומרים מסוכנים.

4. זיהום קרקע

כאמור בפרק א', בשטח התכנית לא קיים פוטנציאל משמעותי לזיהום קרקע. כמו כן, לאור השימושים המתוכננים אשר אינם כוללים שימושי תעשייה, מלאכה, תחנות דלק וכד', ניתן לומר כי אין התכנית מהווה פוטנציאל משמעותי ליצחרת זיהום קרקע במידה המחייבת מתן מענה תכנוני מתאים.

5. רוחות והצללה

לאור גובה הבינוי הנמוך (7 קומות) לא צפויה לתכנית השפעה מהותית בהיבט זה.

6. קרינה

מבדיקה ויזואלית, לא נמצאו באזור מקורות קרינה אשר מחייבים התייחסות מיוחדת, פרט להתאמת קווי הבניין להגבלות הנגזרות מקרבת הרק"ל לתכנית, לצד בדיקה שגרתית מול חברת החשמל לגבי מתקנים וקווי חשמל קיימים או מתוכננים בסמוך לתכנית.

לפיכך, לעת גיבוש תכניות מפורטות בשטח המתחם, יש לתאם אל מול חברת החשמל את מרחקי הבטחון הנדרשים מקווי ומתקני חשמל קיימים/מתוכננים בשטח התכנית וסביבתה, תוך כדי הטמעתם בהוראות הבינוי.

כמו כן, יש להקפיד כי באם יוקמו שנאים בתכנית, ימוקמו אלו בגבולות המגרש, תוך כדי שמירה על מרחקי הפרדה מתאימים אם בכפוף להיתר הקמה של המשרד להגנת הסביבה באם

יותקן במקום שנאי פרטי או במסגרת שמירת מרחקי ההפרדה להיתרי סוג בתיאום אל מול חברת החשמל.

7. בניה ירוקה

לאור נפח הבנייה הגדול המתוכנן בשטח התכנית, מומלץ להטמיע בתכנון המבנים את עקרונות הבניה הירוקה, כפי שהם מוגדרים בפרקים הרלוונטים בתקן הבניה הירוקה 5281. תנאי להיתר בנייה בשטח התכנית יהיה הצגתו של מסמך המציג את הטמעת עקרונות התקן בתכנון המבנה. הכנת המסמך, תתואם מראש אל מול המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים, כאשר אישורה למסמך ולהטמעתו בתכניות המבנה יהיה תנאי לאישור התכנית.

8. שפכים

בשטח התכנית לא עתידים לפעול שימושים המהווים פוטנציאל ליצירתם של שפכים תעשיתיים

9. תנועה

התכנית אינה צפויה להשפיע באופו מהותי על היקפי התנועה בסביבתה, תוך כדי יצירת מפגעים סביבתיים משמעותיים.

10. ערכי טבע, נוף ומורשת

כמפורט בפרק א', שטח התכנית אינו כולל ערכי טבע ו/או מורשת המחייבים התיחסות מיוחדת טנפגעים ע"י התכנית.

11. ניקוז

כמפורט בפרק א', אין התכנית עתידה לפגוע באגני ניקוז קיימים במקום. לפיכך, מוגבלת השפעתה על מערכת הניקוז בהגדלת תכסית המגרש המבונה, דבר אשר מצמצם את שטחי ההשהייה/החדרה הקיימים במקום.

לפיכך, בעת תכנונם המפורט של המבנים יידרש לשלב בהם אמצעים להשהייה ואו החדרת הנגר העילי כגון בורות חלחול, מאגרי השהייה וכד וזאת על מנת למנוע הצפות במקום.

12. רעש

גאמור בפרק א'. אזור התכנית סמוכה לצירי דרך ראשיים ואזור תעסוקה פעיל, המהווים מקור משמעותי לרעש תחבורתי ורעש תעשייתי- מסחרי.

לפיכך, יש לשלב בתקנון התכנית כי תנאי להיתר בניה במקום, יהיה עריכתו של נספח אקוסטי מפורט, תוך כדי התקנתם של אמצעי השקטה ככל שאלו ידרשו לצורך מניעת מפגעים במקום.

בנוסף, לא מן הנמנע כי מערכות סטנדרטיות של מבנים כגון משאבות, מפוחים, גנרטור וכד' מהווים מקור רעש לא זניח, דבר אשר מחייב בחינה מפורטת לעת הכנת תכניות מפורטות/הוצאת היתרי בניה, תוך כדי קביעת אמצעי המיגון הנדרשים כגון אמצעי השתקה למערכות מכניות, תכנון נכון של מערכת המבנה וכד'.

פרק ה' – הצעה להוראות התכנית

1. בכלל החניונים התת קרקעיים אשר יוקמו בשטח התכנית יותקן אורור מאולץ בעל יכולת אורור של 8 החלפות אוויר בשעה לכל הפחות. אורור זה ישלט הם על ידי בקרים אשר ימדדו את ריכוז מזהמי האוויר בחניון והן על ידי "שעון שבת" אשר יפעיל את המערכת בשעות השיא בבוקר ובערב .פתחי האורור יופנו אל גג המבנה. ניתן להקל מסעיף זה, בכפוף לאישור המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים ובתיאום מראש.
2. חדרי האשפה אשר יוקמו בתכנית יכללו הכנה למערכות אורור ומיזוג אשר יותקנו במקרה הצורך (לאור שימושי המבנה) בהנחיית מחלקת התברואה בעיריית ירושלים.
3. חדרי טרפו, יוקמו בגבולות המגרשים, תוך כדי קבלת אישורי חברת החשמל ו/או המשרד להגנת הסביבה. כמו כן, ישמרו כלל הוראות חברת החשמל והמשרד להגנת הסביבה למרחקי בטיחות ממתקני וקווי חשמל קיימים ומתוכננים במקום.
4. לקראת הוצאת היתרי בנייה יש לבצע בדיקה אקוסטית של מפלסי הרעש הצפויים מהמערכות המכניות שיופעלו בפרוייקט, מבני הציבור שיפעלו בו, וכד'. במידת ובבדיקות אלו ימצא הצורך בכך, יתוכננו אמצעים אקוסטיים (לרבות משתיקי קול וכו') כדי להפחית את הרעש מתחת למפלסים המותרים ע"פ התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן – 1990. בדיקה זו תתואם ותאושר ע"י המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים.
5. ככלל, התקנת מערכות מכניות יותקנו בתכנית במרתף המבנה ו/או על הגג. בסמכות המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים להקל מסעיף זה בכפוף להצגתו של דו"ח אקוסטי מפורט, אישור מסקנותיו על ידי המחלקה והטמעת האחרונות בתכניות המבנה.
6. תנאי להיתר בנייה בשטח התכנית יהיה הצגתו של מסמך המציג את הטמעת עקרונות תקן הבניה הירוקה בתכנון המבנה. הכנת המסמך, תתואם מראש אל מול המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים, כאשר אישורה למסמך ולהטמעתו בתכניות המבנה יהיה תנאי לאישור התכנית. לחילופין, ניתן יהיה להתעיד את המבנה לתקן 5281 אל מול מכון התעדה מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.
7. תנאי להיתר חפירה בתכנית יהיה הצגת נספח סביבתי לשלב העבודות למחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים אישור מסקנותיו על ידי המחלקה והטמעת האחרונות בתכניות העבודה.