




綠源科技股份有限公司

現場工程師養成計畫 (五)






現場監工必修10堂課


項次	課程
一	監工五大核心技能與責任
二	工程進度掌控與甘特圖運用
三	工程合約與施工規範重點
四	太陽能系統工程施工解析
五	儲能系統工程施工解析
六	電力系統與配電材料介紹
七	勞工安全衛生與每日表單
八	施工圖面講解與現場檢核
九	工程現場缺失案例與改善
十	案場施工查驗項目與表單



第五堂課

儲能系統工程施工解析





整地作業

地埋作業

土建作業

機電安裝

報竣掛表



地籍資料



土地鑑界



範圍標示



土地整地



廢棄物清運



廢棄物清運證明



接地開挖



埋接地棒



裸銅線布線



接地熔接



接地線引出口



接地電阻值測試



管路出口放樣



外管路開挖



管路出口標示



管路開挖



管路回填



大底鋼筋作業



大底模板作業



尺寸查驗



灌漿作業



灌漿作業



機械粉光



坍度試驗



氯離子檢測



水泥強度試體



墩座放樣



墩座鋼筋



墩座模板



自主檢查



圍籬配件




圍籬連接



圍籬大門






地面配管



避雷針接地測試箱



雷擊計數器



礙子



避雷針頭





設備位置吊掛前放樣



高壓盤吊掛



高壓盤組合



變壓器吊掛



變壓器定位





電池櫃吊掛



PCS吊掛



EMS櫃吊掛


電池櫃固定



PCS固定



電纜拉線





電纜絕緣電阻測試



電纜絕緣電阻測試



壓接電纜端子頭



電纜鎖固端子台



通訊拉線



通訊結線



網路測試




現地認證

台電報竣前須完成事項


- 1 台電外管線及分路開關箱施工完成(業主需完成線補費繳納)
- 2 台電竣工報告單(業主/電機技師/承裝業 需蓋章)
- 3 高壓盤出廠測試報告(正本)
- 4 變壓器出廠測試報告(正本)
- 5 高壓盤第三方檢測報告
- 6 台電圖審通過文件資料(電機技師/承裝業 需蓋章)
- 7 電機技師公會黃單(電機技師提供)
- 8 當地承裝業公會紅單(承裝業提供)



高壓盤廠出廠報告



變壓器出廠報告



第三方檢測報告

台電報竣單填寫


電機技師公會會員證明

承裝業公會會員證明(軟單)

紅黃單黏貼報竣單背面處



台電PT/CT 安裝接線



台電電表安裝接線



台電分路開關肘型接頭施工



送電前檢測



高壓第三方檢測



開始送電



送電完成封籤

報告完畢！

