
Manifold e diagnóstico

Do sintoma à causa com pressão, temperatura e corrente.



01 Manômetro de baixa
Pressão de sucção (azul).

02 Manômetro de alta
Pressão de descarga (vermelho).

03 Mangueira azul
Na válvula de serviço da sucção.

04 Mangueira central
Vácuo, recolhimento ou carga.

05 Mangueira vermelha
Na linha de alta ou de líquido.

06 Registros
Abrem e fecham cada lado do manifold.

EXEMPLO NUMÉRICO

Câmara a −10 °C (SP −20)	**sucção baixa**
SA / SR	**18 K / 1 K**
Corrente	**abaixo da nominal**
Diagnóstico	**falta de fluido**

CADEIA FUNCIONAL

Sintoma → Pressões → SA e SR → Corrente → Causa

ATENÇÃO

Descarga alta com condensador sujo: limpe e confira o ventilador. Não retire fluido.

PONTO-CHAVE

Pressão, SA, SR e corrente juntos apontam a causa; um número sozinho engana.