

各都道府県

建築行政主務部長 殿

国土交通省住宅局建築指導課長

(公印省略)

コンテナ等を利用した建築物の基礎及び柱の脚部の構造方法の合理化について
(平成 12 年建設省告示第 1347 号及び平成 12 年建設省告示第 1456 号の一部改正)
(技術的助言)

建築物の基礎の構造は、建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」という。）第 38 条第 3 項において、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法（以下、「基礎の仕様規定」という。）を用いることとされており、基礎の仕様規定については、建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件（平成 12 年建設省告示第 1347 号。以下「基礎構造告示」という。）において、基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎ごとに構造方法が定められている。

また、鉄骨造の建築物等の柱の脚部は、令第 66 条において、国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法（以下、「柱の脚部の仕様規定」という。）により基礎に緊結しなければならないこととされており、柱の脚部の仕様規定については、鉄骨造の柱の脚部を基礎に緊結する構造方法の基準を定める件（平成 12 年建設省告示第 1456 号。以下「柱脚部告示」という。）において、露出形式柱脚、根巻き形式柱脚又は埋込形式柱脚ごとに構造方法が定められている。

令和 6 年能登半島地震において、コンテナが防災・医療用の施設として活用されるなど、コンテナ等を災害等の緊急時に輸送し、防災・医療用の施設として活用する取り組みが広がっている。こうした取り組みを円滑化する観点から、一定の要件を満たすコンテナその他これに類するものを利用した建築物（以下「コンテナ等建築物」という。）を平時に設置する場合においても、基礎及び柱の脚部を構造耐力上安全なものとした場合は、基礎の仕様規定及び柱の脚部の仕様規定への適合を不要とする改正を行った。

については、これらの運用について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の 4 第 1 項の規定に基づく技術的助言として、下記のとおり通知する。

貴職におかれては、貴管内特定行政庁及び貴都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知方お願いする。

なお、国土交通大臣指定又は地方整備局長指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していることを申し添える。

記

1. コンテナ等建築物の要件について

今回の改正は、コンテナ等建築物について、災害があった場合に被災地に輸送して応急仮設建築物として使用する等、移動させて使用することを想定し、比較的容易な工事によって上部構造を基礎や土台等から取り外すことも可能となるよう、基礎及び柱の脚部の構造方法を合理化するものである。このため、今回の合理化の対象となるコンテナ等建築物は、次の①及び②の要件を満たすものとする。

- ① 上部構造が車両に乗せて輸送が可能な大きさ（輸送時に折りたたむ場合は折りたたんだ状態の大きさ）であるもの
- ② 上部構造が移動後にそのままの状態で使用できるもの（輸送時に折りたたむ場合は、移動後に折りたたんだ状態から容易に復元して使用できるもの）

2. コンテナ等建築物の基礎の構造方法の合理化（平成 12 年建設省告示第 1347 号の一部改正）

改正前の基礎構造告示においては、木造の茶室等の建築物等は、基礎の仕様規定への適合は不要とされていた。

改正後においては、基礎の仕様規定への適合を不要とする対象に、コンテナ等建築物のうち、階数が 1 であるものを追加した。

なお、基礎の仕様規定への適合を不要とすることができるのは、基礎の構造が、当該建築物又は建築物の構造部分に作用する荷重及び外力に対して構造耐力上安全であることが確かめられた場合であることに留意されたい。

3. コンテナ等建築物の柱の脚部の構造方法の合理化（平成 12 年建設省告示第 1456 号の一部改正）

改正前の柱脚部告示においては、仮設建築物等は、柱の脚部の仕様規定への適合は不要とされていた。

改正後においては、柱の脚部の仕様規定への適合を不要とする対象に、コンテナ等建築物のうち、階数が 1 であるものを追加した。

なお、柱の脚部の仕様規定への適合を不要とすることができるのは、柱の脚部の構造が、当該建築物に作用する荷重及び外力に対して構造耐力上安全であることが確かめられた場合であることに留意されたい。

4. 基礎及び柱の脚部の構造が建築物等に作用する荷重及び外力に対して構造耐力上安全であることを確認する際の留意点

基礎及び柱の脚部に係る仕様規定への適合を不要とする場合、基礎の構造及び柱の脚部の構造が、当該建築物等に作用する荷重及び外力に対して構造耐力上安全であることを確かめる必要がある。その際、令第 3 章第 8 節の規定に基づく構造計算によらない方法も可能である。また、柱の脚部において特殊な金具等を用いて基礎を緊結する場合には、緊結部分の実況に応じた構造実験によって確認された力学特性を用いて構造耐力上安全であることを確認することが考えられる。

また、コンテナ等建築物は一般的な建築物と比べて重量が小さいため、風圧により滑動を生じ

たり転倒したりする可能性がある。このため、令第 87 条に定める風圧力によって建築物が滑動しないこと及び令第 87 条に定める風圧力の 1.6 倍に相当する風圧力によって転倒しないことを確認する必要があることに留意されたい。

なお、コンテナについて、建築物等に作用する荷重及び外力に対して構造耐力上安全である基礎の構造及び柱の脚部の構造の例を関係団体において検討しているところであり、今後、国土交通省からも周知する予定である。

以上