

Adres: Üçevler Mah. 70.
Sokak
Küçük Sanayi Sitesi
Nilüfer Ticaret Merkezi Sitesi
No:R3/1 Nilüfer/BURSA/TR

Tel: 0224 443 04 22 pbx
Faks: 0224 443 04 25
GSM: 0541 443 04 24
e-mail: info@diasansor.com

UYARI!

- Asansörünüze firmamızın yetkili elemanları haricinde diğer kişilerin müdahale etmesine izin vermeyiniz.
- Asansörünüzün yıllık kontrolünü yaptırınız.
- Kapı açma anahtarını yalnız acil durumlarda ve eğitimli kişiler gözetiminde kullanınız.
- Kapı anahtarını kullandıktan sonra açık kat kapısı bırakmadığınızdan emin olun.
- Asansör makine dairesinde asansörle ilgisi olmayan ekipman ve malzeme bulundurulmamalıdır. Makine dairesi kapısı sürekli kilitli olmalı ve anahtarı bina görevlisinde bulunmalıdır.
- Asansör kat kapıları ve kabin içi temizliğinde asit ve zehirleyici madde içeren kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.
- Asansör ile ilgili şikayet ve önerilerinizi lütfen

ARIZA TAKİP VE BİLGİ FORMU

Tarih / Saat	08.12.2024 20:58	İş. A	№ 000013
Arızanın Yeri	Giriş kat		
Arızayı Bildiren	Gökhan Dönmez	Görevi	Bakım Teknisyeni
Arızanın Türü	Elektrik Arızası	Arızanın Nedeni	Kısa devre nedeniyle sigorta attı
Yapılan İşler / Öneriler	Parça değişimi Asansör kapısı değişti		
Değiştirilen Yedek Parça	Takıldığı Yer	Miktar	
Kontrol Panelli	Kapı yani	1	
Elektrik Motoru	Kapı yani	1	
Arızaya Müdahale Tarihi/ Saat	Arıza	Kontrol Mühendisi	
08.12.2024 20:58	<input type="checkbox"/> Giderildi <input type="checkbox"/> Giderilmedi	Gökhan Dönmez	
ARIZAYA MÜDAHALE EDEN		BİNA YETKİLİSİ / GÖREVLİSİ	

firmamıza bildiriniz.

- Sayın müşterimiz,
Diasansör personelinin
binanızdan ayrılış saatini
mutlaka forma yazınız.



İsim:	Gökhan Dönmez	İsim:	John Doe
Görevi:	Bakım Teknisyeni	Görevi:	Kapıcı
		Saat:	20:58