



# Scanning Online Relay Proteksi Sistem

Asset : Rele UFR

Lokasi : GI Tomohon

Merk : Test

Tanggal : 2023-09-04

Type : Test

Bay : Test

SN : 123456

Ratio VT : 20.000 V / 100 V

## I. Check List

### Rele

- ☒ Setting UFR Island Enable
- ☒ Cek Value Setting
- ☒ Cek Measurment Tegangan
- ☒ Cek Measurment Frekuensi
- ☒ Cek Time Relay
- ☒ Cek Ratio VT

### Wiring

- ☒ Standby Negative Trip di Selektor
- ☒ Standby Positive Trip di Selektor
- ☒ Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
- ☒ Posisi Aux Relay
- ☒ Periksa Terminal Rangkaian
- ☒ Periksa Rangkaian pada Relay

## II. Catatan

Test

Mengetahui

Koor/SPV GI

Pengawas

Pelaksana

Moch. Hafid

-

Reza

Palupi