

	PT.PLN (Persero)	FORMULIR	SCANNING ONLINE RELAY PROTEKSI SISTEM
	UIKL SULAWESI UP2B Sistem Minahasa	FR.FAS.27	

Merk	: GE	Lokasi	: GT1 LOPANA
Type	: P14DL	Bay	: L2 kalangkungan
No	: 35513187/11/21	Ratio VT	: 150kV / 100V
Tanggal	: 22 Mei 2023		


I. CHECK LIST	
RELAY	WIRING
<input type="checkbox"/> Setting UFR Island Enable	<input type="checkbox"/> Standby Negative Trip di Selektor
<input type="checkbox"/> Cek Value Setting	<input type="checkbox"/> Standby Positive Trip di Relay
<input type="checkbox"/> Cek Measurment Tegangan	<input type="checkbox"/> Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
<input type="checkbox"/> Cek Measurement Frekuensi	<input type="checkbox"/> Posisi Aux Relay
<input type="checkbox"/> Cek Time Relay	<input type="checkbox"/> Periksa Terminal Rangkaian
<input type="checkbox"/> Cek Ratio PT	<input type="checkbox"/> Periksa Rangkaian Pada Relay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. CATATAN :	UVBlock 41V = 70 %
	Setting 48.5 HZ

Mengetahui


Moch Hafid

Pemeriksa


BAGUS.P

Pengawas


MERYO H

Penguji


YUMAN