



# Scanning Online Relay Proteksi Sistem

Asset : Rele UPLS	Lokasi : GI Kema
Merk : ALSTOM	Tanggal : 2023-05-26
Type : MICOM P14DL	Bay : Transformer Control
SN : 34933917/11/19/933917X	Ratio VT : 150 kV / 100 V

## I. Check List

### Rele

- ☒ Setting UFR Island Enable
- ☒ Cek Value Setting
- ☒ Cek Measurment Tegangan
- ☐ Cek Measurment Frekuensi
- ☒ Cek Time Relay
- ☒ Cek Ratio VT

### Wiring

- ☒ Standby Negative Trip di Selektor
- ☒ Standby Positive Trip di Selektor
- ☒ Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
- ☒ Posisi Aux Relay
- ☒ Periksa Terminal Rangkaian
- ☒ Periksa Rangkaian pada Relay

## II. Catatan

CT : 600 A / 1 A

Mengetahui                                      Koor/SPV GI                                      Pengawas                                      Pelaksana

Moch. Hafid                                      -                                      Agung Chrisyacandra                                      Annisa Elma