



# Scanning Online Relay Proteksi Sistem

Asset : Rele OLS	Lokasi : GI Tomohon
Merk : ALSTOM	Tanggal : 2023-04-06
Type : P14DL	Bay : Trafo IBT 2
SN : 34933909/11/19	Ratio VT : 150 kV / 100 V

## I. Check List

### Rele

- ☒ Setting UFR Island Enable
- ☒ Cek Value Setting
- ☒ Cek Measurment Tegangan
- ☒ Cek Measurment Frekuensi
- ☒ Cek Time Relay
- ☒ Cek Ratio VT

### Wiring

- ☐ Standby Negative Trip di Selektor
- ☒ Standby Positive Trip di Selektor
- ☒ Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
- ☐ Posisi Aux Relay
- ☒ Periksa Terminal Rangkaian
- ☒ Periksa Rangkaian pada Relay

## II. Catatan

Tahap 1 : I > 1 dimana I = 850 mA, TD : 600 ms  
Tahap 2 : I > 2 dimana I = 850 mA, TD : 1 s  
Tahap 3 : I > 3 dimana I = 850 mA, TD : 1.4 s

Mengetahui

Koor/SPV GI

Pengawas

Pelaksana

Moch. Hafid

-

Agung Chrisyacandra

Annisa Elma