



Scanning Online Relay Proteksi Sistem

Asset : Rele OLS	Lokasi : GI Tomohon
Merk : ALSTOM	Tanggal : 2023-04-06
Type : P14DL	Bay : Trafo IBT 1
SN : 34933910/11/19	Ratio VT : 150 kV / 100 V

I. Check List

Rele

- ☒ Setting UFR Island Enable
- ☒ Cek Value Setting
- ☒ Cek Measurment Tegangan
- ☒ Cek Measurment Frekuensi
- ☒ Cek Time Relay
- ☒ Cek Ratio VT

Wiring

- ☐ Standby Negative Trip di Selektor
- ☒ Standby Positive Trip di Selektor
- ☒ Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
- ☐ Posisi Aux Relay
- ☒ Periksa Terminal Rangkaian
- ☒ Periksa Rangkaian pada Relay

II. Catatan

Tahap 1 : $I > A$ dimana $I = 850 \text{ mA}$, $TD : 600 \text{ ms}$
Tahap 2 : $I > A$ dimana $I = 850 \text{ mA}$, $TD : 1 \text{ s}$
Tahap 3 : $I > A$ dimana $I = 850 \text{ mA}$, $TD : 1.4 \text{ s}$

Mengetahui

Koor/SPV GI

Pengawas

Pelaksana

Moch. Hafid

-

Agung Chrisyacandra

Annisa Elma