



PT.PLN (Persero)  
UIKL SULAWESI  
UP2B Sistem Minahasa

FORMULIR

FR.FAS.27

SCANNING ONLINE RELAY  
PROTEKSI SISTEM

ISLAND

Merk : ALSTOM  
Type : P14DL  
No : 5131914  
Tanggal : 26 Agustus 2023

Lokasi : GI BOROKO  
Bay :  
Ratio VT : 150 000 / 100

#### I. CHECK LIST

RELAY	WIRING
<input checked="" type="checkbox"/> Setting UFR Island Enable	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Negative Trip di Selektor
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Value Setting	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Positive Trip di Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurment Tegangan	<input checked="" type="checkbox"/> Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Frekuensi	<input checked="" type="checkbox"/> Posisi Aux Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Time Relay	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Terminal Rangkaian
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Ratio PT	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Rangkaian Pada Relay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### II. CATATAN :

fahap 1 : 48.50 Hz  
fahap 2 : 48.30 Hz

Mengetahui

Moch Hafid

Team Leader GI

Pengawas

Agung C. M.

Penguji

Annisa Elma S.