



# Scanning Online Relay Proteksi Sistem

Asset : Rele Island	Lokasi : GI Tomohon
Merk : ALSTOM GE	Tanggal : 2023-04-05
Type : P14DL	Bay : Teling 1 Tasikria 1
SN : 35513192/11/21	Ratio VT : 66 kV / 100 V

## I. Check List

### Rele

- ☒ Setting UFR Island Enable
- ☒ Cek Value Setting
- ☒ Cek Measurment Tegangan
- ☒ Cek Measurment Frekuensi
- ☒ Cek Time Relay
- ☒ Cek Ratio VT

### Wiring

- ☒ Standby Negative Trip di Selektor
- ☒ Standby Positive Trip di Selektor
- ☒ Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
- ☐ Posisi Aux Relay
- ☒ Periksa Terminal Rangkaian
- ☒ Periksa Rangkaian pada Relay

## II. Catatan

Tahap 1 : 48.50 Hz  
Tahap 2 : 48.35 Hz

Mengetahui

Koor/SPV GI

Pengawas

Pelaksana

Moch. Hafid

-

Agung Chrisyacandra

Annisa Elma