



PT. PLN (Persero)
UIKL SULAWESI
UP2B Sistem Minahasa

FORMULIR

FR.FAS.27

SCANNING ONLINE
RELAY PROTEKSI SISTEM

OLS

Merk	: GE	Lokasi	: GI PANIKI
Type	: Multilin 350	Bay	: Aux Trafo 1
No	: BL 1A 1900 3785	Ratio VT	:
Tanggal	: 24 Mei 2023		

I. CHECK LIST


RELAY	WIRING
<input checked="" type="checkbox"/> Setting UFR Island Enable	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Negative Trip di Selektor
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Value Setting	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Positive Trip di Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Tegangan	<input checked="" type="checkbox"/> Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Frekuensi	<input checked="" type="checkbox"/> Posisi Aux Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Time Relay	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Terminal Rangkaian
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Ratio PT	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Rangkaian Pada Relay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. CATATAN : IP : 172.17.7.123

Mengetahui


Moch Hafid


Pemeriksa


Vodka M

Pengawas


Agung C. M

Penguji


Annisa Elma S.