



# Scanning Online Relay Proteksi Sistem

Asset : Rele UFR	Lokasi : GI Tomohon
Merk : ALSTOM	Tanggal : 2023-08-26
Type : P14DL	Bay : BBVT T2
SN : 34933909/11/19/859590X	Ratio VT : 20 kV / 100 V

## I. Check List

### Rele

- ☒ Setting UFR Island Enable
- ☒ Cek Value Setting
- ☒ Cek Measurment Tegangan
- ☒ Cek Measurment Frekuensi
- ☒ Cek Time Relay
- ☒ Cek Ratio VT

### Wiring

- ☒ Standby Negative Trip di Selektor
- ☒ Standby Positive Trip di Selektor
- ☒ Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
- ☒ Posisi Aux Relay
- ☒ Periksa Terminal Rangkaian
- ☒ Periksa Rangkaian pada Relay

## II. Catatan

--	--	--	--

Mengetahui

Koor/SPV GI

Pengawas

Pelaksana

Moch. Hafid

-

Maryo Harly

Reza Palupi Alkamil