



PT PLN Persero
UP2B Minahasa

Scanning Online Relay Proteksi Sistem

Asset : Rele UPLS

Lokasi : GI Otam

Merk : GE

Tanggal : 2023-04-13

Type : P14DL

Bay : BBVT T1

SN : 35206980

Ratio VT : -

I. Check List

Rele

- ☐ Setting UFR Island Enable
- ☐ Cek Value Setting
- ☐ Cek Measurment Tegangan
- ☐ Cek Measurment Frekuensi
- ☐ Cek Time Relay
- ☐ Cek Ratio VT

Wiring

- ☒ Standby Negative Trip di Selektor
- ☒ Standby Positive Trip di Selektor
- ☒ Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
- ☒ Posisi Aux Relay
- ☒ Periksa Terminal Rangkaian
- ☒ Periksa Rangkaian pada Relay

II. Catatan

IP : 172.17.7.62
Receiver signal trip UPLS dari sulbagut-1
Penyulang target SO1, SO2, SO3

Mengetahui

Koor/SPV GI

Pengawas

Pelaksana

Moch. Hafid

-

he

Ditya D