



Scanning Online Relay Proteksi Sistem

Asset :	Lokasi : GI Tomohon
Merk :	Tanggal : 2023-09-28
Type :	Bay :
SN : 123456	Ratio VT : 20 kV / 100 V

I. Check List

Rele

- ☒ Setting UFR Island Enable
- ☒ Cek Value Setting
- ☒ Cek Measurment Tegangan
- ☒ Cek Measurment Frekuensi
- ☒ Cek Time Relay
- ☒ Cek Ratio VT

Wiring

- ☒ Standby Negative Trip di Selektor
- ☒ Standby Positive Trip di Selektor
- ☒ Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
- ☒ Posisi Aux Relay
- ☒ Periksa Terminal Rangkaian
- ☒ Periksa Rangkaian pada Relay

II. Catatan

Tidak ada catatan

Mengetahui Koor/SPV GI Pengawas Pelaksana

Moch. Hafid - Maryo Harly Reza Palupi Alkamil