



# Scanning Online Relay Proteksi Sistem

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Asset : Rele UFR  | Lokasi : GI Tonsea       |
| Merk : ABB        | Tanggal : 2023-05-25     |
| Type : REU615     | Bay : BBVT TD3           |
| SN : 1VHR91476787 | Ratio VT : 20 kV / 100 V |

## I. Check List

### Rele

- ☒ Setting UFR Island Enable
- ☒ Cek Value Setting
- ☒ Cek Measurment Tegangan
- ☒ Cek Measurment Frekuensi
- ☒ Cek Time Relay
- ☒ Cek Ratio VT

### Wiring

- ☒ Standby Negative Trip di Selektor
- ☒ Standby Positive Trip di Selektor
- ☒ Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
- ☒ Posisi Aux Relay
- ☒ Periksa Terminal Rangkaian
- ☒ Periksa Rangkaian pada Relay

## II. Catatan

Tahap 1 : 49.3 Hz  
Tahap 2 : 49.15 Hz  
Tahap 3 : 49 Hz  
Tahap 4 : 48.85 Hz

Mengetahui                                      Koor/SPV GI                                      Pengawas                                      Pelaksana

Moch. Hafid                                      -                                      Agung Chrisyacandra                                      Annisa Elma