	PT.PLN (Persero)	FORMULIR	SCANNING ONLINE RELAY PROTEKSI SISTEM
	UIKL SULAWESI UP2B Sistem Minahasa	FR.FAS.27	





UFR

Merk	: Siemens	Lokasi	: GI PANIKI
Type	: Argus	Bay	: Bus VT TD 2
No	: TS R 2203 - 2AABT - DCAO/PC	Ratio VT	: 20.000 / 100 V
Tanggal	: 24 Mei 2023		

I. CHECK LIST	
RELAY	WIRING
<input checked="" type="checkbox"/> Setting UFR Island Enable	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Negative Trip di Selektor : K81 A1 #2
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Value Setting	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Positive Trip di Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurment Tegangan	<input checked="" type="checkbox"/> Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Frekuensi	<input checked="" type="checkbox"/> Posisi Aux Relay K81 : 283 - 284
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Time Relay	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Terminal Rangkaian
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Ratio PT	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Rangkaian Pada Relay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bus PT Load Shedding : x3 : 12 - X315

II. CATATAN :	Tahap 1 , 49.2 Hz
	2 : 49.05 Hz
	3 : 48.90 Hz
	4 : 48.75 Hz
	5 :

Mengetahui	Pemeriksa	Pengawas	Penguji
			
Moch Hafid	Vodka N.	Agung C. M	Annisa Elma S.