



Scanning Online Relay Proteksi Sistem

Asset : Rele Island	Lokasi : GI Ranomuut
Merk : ALSTOM	Tanggal : 2023-03-27
Type : P40 AGILE	Bay : Teling 2 - Sawangan 2
SN : 35206992	Ratio VT : 66 kV / 100 V

I. Check List

Rele

- ☒ Setting UFR Island Enable
- ☒ Cek Value Setting
- ☒ Cek Measurment Tegangan
- ☒ Cek Measurment Frekuensi
- ☒ Cek Time Relay
- ☒ Cek Ratio VT

Wiring

- ☒ Standby Negative Trip di Selektor
- ☒ Standby Positive Trip di Selektor
- ☒ Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
- ☒ Posisi Aux Relay
- ☒ Periksa Terminal Rangkaian
- ☒ Periksa Rangkaian pada Relay

II. Catatan

Tahap 1 : 48.5 Hz
Tahap 2 : 48.35 Hz
UV Blok : 40 V

Mengetahui Koor/SPV GI Pengawas Pelaksana

Moch. Hafid - Agung Chrisyacandra Annisa Elma