



PT. PLN (Persero)
UIKL SULAWESI
UP2B Sistem Minahasa

FORMULIR

FR.FAS.27

SCANNING ONLINE RELAY
PROTEKSI SISTEM

LOKASI : 6I Ranomuut
BAY : Trafo II
HARI : Senin
TANGGAL : 27 Maret 2023

No. Seri : 1VHR91423765
Type : ABB REU61S
Merk : ABB

I. CHECK LIST

RELAY	WIRING
<input checked="" type="checkbox"/> Setting UFR Tahap 1 - 5 Enable	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Negative Trip di Selektor
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Value Setting Tahap 1 - 6	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Positive Trip di Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Tegangan	<input checked="" type="checkbox"/> Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Frekuensi	<input checked="" type="checkbox"/> Posisi Aux Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Time Relay	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Terminal Rangkaian
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Ratio PT 20.000 KV / 100 V	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Rangkaian Pada Relay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. CATATAN : SR 9, SR 10 (Asuhan Pengukuran Trafo #2)

Mengetahui

Pemeriksa

Pengawas

Penguji