



Asset	: Rele UFR	Lokasi	: GI Tonsea
Merk	: ABB	Tanggal	: 2023-05-25
Type	: REU615	Bay	: BBVT TD2
SN	: 1VHR9123784	Ratio VT	: 20 kV / 100 V

- ☒ Setting UFR Island Enable
- ☒ Cek Value Setting
- ☒ Cek Measurment Tegangan
- ☒ Cek Measurment Frekuensi
- ☒ Cek Time Relay
- ☒ Cek Ratio VT

- ☒ Standby Negative Trip di Selektor
- ☒ Standby Positive Trip di Selektor
- ☒ Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
- ☒ Posisi Aux Relay
- ☒ Periksa Terminal Rangkaian
- ☒ Periksa Rangkaian pada Relay

<b>Tahap 1 : 49.20 Hz</b>
<b>Tahap 2 : 49.05 Hz</b>
<b>Tahap 3 : 48.9 Hz</b>
<b>Tahap 4 : 48.75 Hz</b>

Page 1/1