 PT. PLN (Persero) UIKL SULAWESI UP2B Sistem Minahasa	FORMULIR	SCANNING ONLINE RELAY PROTEKSI SISTEM
	FR.FAS.27	

UFR

Merk	: Siemens	Lokasi	: Gi PANIKI Likupang 70
Type	: 7SJ82210	Bay	: BBUT
No	: BM2103001002	Ratio VT	: 20.000 / 100 V
Tanggal	: 23 Mei 2023		


I. CHECK LIST	
RELAY	WIRING
<input checked="" type="checkbox"/> Setting UFR Island Enable	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Negative Trip di Selektor.
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Value Setting	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Positive Trip di Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurment Tegangan	<input checked="" type="checkbox"/> Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel.
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Frekuensi	<input checked="" type="checkbox"/> Posisi Aux Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Time Relay	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Terminal Rangkaian
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Ratio PT	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Rangkaian Pada Relay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. CATATAN :	Tahap I : 49.2 Hz	Tahap VI : 48.5 Hz
	Tahap II : 49.05 Hz	Tahap VII : 48.3 Hz
	Tahap III : 48.9 Hz	
	Tahap IV : 48.75 Hz	
	Tahap V : 48.65 Hz	

Mengetahui


Moch Hafid

Pemeriksa


El Roy Tumimomor

Pengawas


Agung C. M

Penguji


Annisa Elma S.