 PT. PLN (Persero) UIKL SULAWESI UP2B Sistem Minahasa	FORMULIR	SCANNING ONLINE RELAY PROTEKSI SISTEM
	FR.FAS.27	

ISLAND ~~A~~ ~~PER~~ L1

Merk	: P40 Agile	Lokasi	: 61 Tomohon
Type	: P14DL6DC-00620A	Bay	: Panel defense Scheme
No	: 35513192/11/21 / 5131924	Ratio VT	: 66 kV / 100 V
Tanggal	: 5 April 2023		

I. CHECK LIST	
RELAY	WIRING
<input checked="" type="checkbox"/> Setting UFR Island Enable	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Negative Trip di Selektor
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Value Setting	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Positive Trip di Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurment Tegangan	<input checked="" type="checkbox"/> Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Frekuensi	<input checked="" type="checkbox"/> Posisi Aux Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Time Relay	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Terminal Rangkaian
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Ratio PT	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Rangkaian Pada Relay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. CATATAN : Tahap 1 : 40.50 Hz Tahap 2 : 40.35 Hz
--

Mengetahui


Moch Hafid


Pemeriksa


Maryo Harly

Pengawas


Agung C.M.

Penguji


Annisa Elma