



PT. PLN (Persero)
UIKL SULAWESI
UP2B Sistem Minahasa

FORMULIR

FR.FAS.27

SCANNING ONLINE RELAY
PROTEKSI SISTEM

UFR

Merk	: Siemens	Lokasi	: GI Tomohon
Type	: Argus	Bay	: Trafo 3
No	: 7SR 2204/2BA8T/OCAO/DD	Ratio VT	: 20.000 kV/100 V
Tanggal	: 5 April 2023		

I. CHECK LIST

RELAY	WIRING
<input checked="" type="checkbox"/> Setting UFR Island Enable	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Negative Trip di Selektor
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Value Setting	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Positive Trip di Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Tegangan	<input checked="" type="checkbox"/> Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Frekuensi	<input checked="" type="checkbox"/> Posisi Aux Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Time Relay	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Terminal Rangkaian
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Ratio PT	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Rangkaian Pada Relay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. CATATAN :

Setting tahap I - S

Mengetahui

Moch Hafid

Pemeriksa

Maryo Harly

Pengawas

Agung C.M.

Penguji

Annisa Elma