

	PT. PLN (Persero)	FORMULIR	SCANNING ONLINE RELAY PROTEKSI SISTEM
	UIKL SULAWESI UP2B Sistem Minahasa	FR.FAS.27	

Island Teling - Sulauan II

LOKASI	: GI Ranomauw	352 06992
BAY	: Panel def. Scheme	ALSTOM P40 AGILE
HARI	: Senin	
TANGGAL	: 27/03/2023	

I. CHECK LIST	
RELAY	WIRING
<input checked="" type="checkbox"/> Setting UFR Tahap 1 - 6 Enable	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Negative Trip di Selektor
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Value Setting Tahap 1 - 6	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Positive Trip di Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Tegangan	<input checked="" type="checkbox"/> Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Frekuensi	<input checked="" type="checkbox"/> Posisi Aux Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Time Relay	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Terminal Rangkaian
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Ratio PT 66kV/100 V	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Rangkaian Pada Relay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. CATATAN :	Tahap I : 40.5 Hz
	Tahap II : 40.35 Hz
	UV Blok : 40 V

Mengetahui	Pemeriksa	Pengawas	Penguji
			