



# Scanning Online Relay Proteksi Sistem

Asset : Rele UFR	Lokasi : GI Paniki
Merk : ALSTOM	Tanggal : 2023-05-24
Type : P94V	Bay : BBVT TD1
SN : 33856209/11/16	Ratio VT : 20 kV / 110 V

## I. Check List

### Rele

- ☒ Setting UFR Island Enable
- ☒ Cek Value Setting
- ☒ Cek Measurment Tegangan
- ☒ Cek Measurment Frekuensi
- ☒ Cek Time Relay
- ☒ Cek Ratio VT

### Wiring

- ☒ Standby Negative Trip di Selektor
- ☒ Standby Positive Trip di Selektor
- ☒ Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
- ☒ Posisi Aux Relay
- ☒ Periksa Terminal Rangkaian
- ☒ Periksa Rangkaian pada Relay

## II. Catatan

UV Block : 57 V  
Tahap 1 : 49.2 Hz  
Tahap 2 : 49.05 Hz  
Tahap 3 : 48.9 Hz  
Tahap 4 : 48.75 Hz  
Tahap 5 : 48.65 Hz

Mengetahui

Koor/SPV GI

Pengawas

Pelaksana

Moch. Hafid

-

Agung Chrisyacandra

Annisa Elma