 PT.PLN (Persero) UIKL SULAWESI UP2B Sistem Minahasa	FORMULIR	SCANNING ONLINE RELAY PROTEKSI SISTEM
	FR.FAS.27	

UFR

Merk	: Alstom	Lokasi	: GI TANJUNG MERAH
Type	: Micom	Bay	: Incoming TD 1
No	: 33856222 / 10 / 16 / PG4UB1A	Ratio VT	: 20.000 / 110 V
Tanggal	: 25 Mei 2023		

I. CHECK LIST	
RELAY	WIRING
<input checked="" type="checkbox"/> Setting UFR Island Enable	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Negative Trip di Selektor
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Value Setting	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Positive Trip di Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurment Tegangan	<input checked="" type="checkbox"/> Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Frekuensi	<input checked="" type="checkbox"/> Posisi Aux Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Time Relay	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Terminal Rangkaian
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Ratio PT	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Rangkaian Pada Relay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. CATATAN :	Tahap 1 : 49.20 Hz Tahap 2 : 49.05 Hz Tahap 3 : 48.90 Hz Tahap 4 : 48.75 Hz Tahap 5 : 48.65 Hz
----------------------	--


Mengetahui


Moch Hafid


Pemeriksa


Andriyanto

Pengawas


Agung C. M

Penguji


Annisa Elma S.