



Asset	: Rele UFR	Lokasi	: GIS Teling
Merk	: ABB	Tanggal	: 2023-03-30
Type	: REU615E_1G	Bay	: BBVT T1
SN	: 1VHR91517402	Ratio VT	: 20 kV / 100 V

- ☒ Standby Negative Trip di Selektor
- ☒ Standby Positive Trip di Selektor
- ☒ Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
- ☒ Posisi Aux Relay
- ☒ Periksa Terminal Rangkaian
- ☒ Periksa Rangkaian pada Relay

Analog input VT pada relay UFR belum dapat diaktifkan karena terdapat VT phasa S short to ground

Agung Chrisyacandra