



PT.PLN (Persero)
UIKL SULAWESI
UP2B Sistem Minahasa

FORMULIR

FR.FAS.27

SCANNING ONLINE
RELAY PROTEKSI SISTEM

UFR

Merk	: ABB	Lokasi	: 6I Tasikria
Type	: REU615	Bay	: Trafo 2
No	: 1VHR91476786	Ratio VT	: 20.000 / 100 V
Tanggal	: 28 Maret 2023		

I. CHECK LIST

RELAY	WIRING
<input checked="" type="checkbox"/> Setting UFR Island Enable	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Negative Trip di Selektor
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Value Setting	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Positive Trip di Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurment Tegangan	<input checked="" type="checkbox"/> Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Frekuensi	<input checked="" type="checkbox"/> Posisi Aux Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Time Relay	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Terminal Rangkaian
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Ratio PT 20.000 KV / 100 V	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Rangkaian Pada Relay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. CATATAN :

Mengetahui

Moch Hafid

Pemeriksa

Margo Harly

Pengawas

Agung C. M

Penguji

Annisa Elma S.