



# Scanning Online Relay Proteksi Sistem

Asset : Rele UFR	Lokasi : GI Sawangan
Merk : SIEMENS	Tanggal : 2023-05-11
Type : 7SJ82	Bay : BBVT TD4
SN : BM2103001006	Ratio VT : 20 kV / 100 V

## I. Check List

### Rele

- ☒ Setting UFR Island Enable
- ☒ Cek Value Setting
- ☒ Cek Measurment Tegangan
- ☒ Cek Measurment Frekuensi
- ☒ Cek Time Relay
- ☒ Cek Ratio VT

### Wiring

- ☒ Standby Negative Trip di Selektor
- ☒ Standby Positive Trip di Selektor
- ☒ Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
- ☒ Posisi Aux Relay
- ☒ Periksa Terminal Rangkaian
- ☒ Periksa Rangkaian pada Relay

## II. Catatan

### Selector 7 tahap untuk SW 1 dan SW 3

#### Note:

agar user ID rele dapat ditulis pada panel/rele untuk mempermudah mengubah/identifikasi setting rele. Setting berdasarkan hasil comisioning penggantian UFR tersebar di Sulawesi Utara.

Mengetahui

Koor/SPV GI

Pengawas

Pelaksana

Moch. Hafid

-

Maryo Harly

Agung Chrisyacandra