



PT PLN Persero
UP2B Minahasa

Scanning Online Relay Proteksi Sistem

Asset : Rele Island	Lokasi : GI Lopana
Merk : GE	Tanggal : 2023-05-22
Type : P14DL	Bay : Kawangkoan 2
SN : 35513187/11/21	Ratio VT : 150 kV / 100 V

I. Check List

Rele

- ☐ Setting UFR Island Enable
- ☐ Cek Value Setting
- ☐ Cek Measurment Tegangan
- ☐ Cek Measurment Frekuensi
- ☐ Cek Time Relay
- ☐ Cek Ratio VT

Wiring

- ☐ Standby Negative Trip di Selektor
- ☐ Standby Positive Trip di Selektor
- ☐ Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
- ☐ Posisi Aux Relay
- ☐ Periksa Terminal Rangkaian
- ☐ Periksa Rangkaian pada Relay

II. Catatan

UV Block 41 V = 70 %
Tahap 1 : 48.5 Hz

Mengetahui

Koor/SPV GI

Pengawas

Pelaksana

Moch. Hafid

-

Maryo Harly

Yunan