



PT.PLN (Persero)
UIKL SULAWESI
UP2B Sistem Minahasa

FORMULIR

FR.FAS.27

SCANNING ONLINE
RELAY PROTEKSI SISTEM

Island Paniki 1
Merk : GE P40 Agile Lokasi : Gi ~~PANIKI~~ Likupang 150
Type : P14DL Bay : Common IED
No : 35206978/11/20 Ratio VT : 150.000/120 V
Tanggal : 23 Mei 2023

I. CHECK LIST

RELAY	WIRING
<input checked="" type="checkbox"/> Setting UFR Island Enable	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Negative Trip di Selektor
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Value Setting	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Positive Trip di Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurment Tegangan	<input checked="" type="checkbox"/> Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Frekuensi	<input checked="" type="checkbox"/> Posisi Aux Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Time Relay	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Terminal Rangkaian
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Ratio PT	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Rangkaian Pada Relay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. CATATAN : Tahap 1 : 40,5 Hz UV block : 50 V
Tidak ada koneksi kabel LAN

Mengetahui

Moch Hafid

Pemeriksa

El Poy Tumimomor

Pengawas

Agung C. M

Penguji

Annisa Elma S.