



PT.PLN (Persero)
UIKL SULAWESI
UP2B Sistem Minahasa

FORMULIR

FR.FAS.27

SCANNING ONLINE RELAY
PROTEKSI SISTEM

Merk	: SIEMENS	Lokasi	: GIS TELING
Type	: ARGUS 7SR2203	Bay	: BBVT
No	: BF1904501503	Ratio VT	: 20.000/100
Tanggal	: 30/03/2023		

I. CHECK LIST

RELAY	WIRING
<input checked="" type="checkbox"/> Setting UFR Island Enable	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Negative Trip di Selektor
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Value Setting	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Positive Trip di Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Tegangan	<input checked="" type="checkbox"/> Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Frekuensi	<input checked="" type="checkbox"/> Posisi Aux Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Time Relay	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Terminal Rangkaian
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Ratio PT	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Rangkaian Pada Relay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. CATATAN : _____

Mengetahui

Moch Hafid

Pemeriksa

.....

Pengawas

Maryo Harly

Penguji

Agung C. M.



