



PT. PLN (Persero)
UIKL SULAWESI
UP2B Sistem Minahasa

FORMULIR

FR.FAS.27

SCANNING ONLINE RELAY
PROTEKSI SISTEM

LOKASI : G1 Ranomunt
BAY : Trafo 3
HARI : Senin
TANGGAL : 27 Maret 2023

S/N : IVHR91555763
Merk : ABB
Type : REY615

I. CHECK LIST

RELAY	WIRING
<input checked="" type="checkbox"/> Setting UFR Tahap 1 - 0 Enable	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Negative Trip di Selektor
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Value Setting Tahap 1 - 0	<input checked="" type="checkbox"/> Standby Positive Trip di Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurment Tegangan	<input checked="" type="checkbox"/> Tarikan Rangkaian Trip Antar Panel
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Measurement Frekuensi	<input checked="" type="checkbox"/> Posisi Aux Relay
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Time Relay	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Terminal Rangkaian
<input checked="" type="checkbox"/> Cek Ratio PT 20000 / 100	<input checked="" type="checkbox"/> Periksa Rangkaian Pada Relay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. CATATAN : SR 6, SR 9, Spare (pengukuran pada Trafoas)

Mengetahui

Pemeriksa

Pengawas

Penguji